













№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител	Маса на зареждане	Вид на пожарогасител	Търговско наименование	Вид на извършеното обслужване	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис от лицето, извършило обслужването	Идентификационен код (ЕИК)
Протокол № 0622430										
за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)										
Днес, 22.03.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Илюв										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Торнадо , носим , № - 34443	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580421
1.2	Торнадо , носим , № - 34443	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Презареждане	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580422
на собствените адрес, единичен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване за предаване на собственика (или негов представител) пожарогасителите , на които е извършено обслужване										
2.1	Фаиър килър , носим , № - 38895	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580281
2.2	Фаиър килър , носим , № - 38895	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580282
3.1	Торнадо , носим , № - 08129	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580661
3.2	Торнадо , носим , № - 08129	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580662
4.1	Торнадо , носим , № - 03174	2	9.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580111
4.2	Торнадо , носим , № - 03174	2	9.4 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580112
5.1	Пожарогасител , носим , № - 00205	2	9.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580351
5.2	Пожарогасител , носим , № - 00205	2	9.2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580352
6.1	Пожарогасител , носим , № - 0003504	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580591
6.2	Пожарогасител , носим , № - 0003504	2	9.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	22.03.2024	Спас Илюв		10000213 580592

Презареждане на Пожарогасител - 4 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 6 бр.

Собственик на пожарогасителите Ламкор 2 ООД МОЛ: Фади Башур

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента

адрес: гр.С. Благоевград ж.к. Ален мак бл.16 ет.4 Област: тел. 0878210388

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

( собственик/предста-

(подпис)

Преставител на организацията,

вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Илюв

Фади Башур ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва: