

ПРОТОКОЛ №: 0000030

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 28.06.2016 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генев 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на за-реде-ния по-жаро-гаси-тел, kg,l	Пожаро-гасите-лно ве-щество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Пожарогасител 1288	2	1 кг	Прах ABC	Повреда на съд за гасително вещество

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 1 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите МОЛ:

тел: Иван Панталеев град 0899801240

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването)

Петя Мертакчийска

(име, фамилия)

(собственик/предста-

вител на собственика)

Приел: ,МОЛ

(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.