

## ПРОТОКОЛ № 0009771

**за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)**

Днес, 05.01.2021 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Петя Мертакчийска

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасително т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на зареждения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасително вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване ,презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Ятрус , № - 0006126	4	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	05.01.2021	Георги Ковачки		1000009642057
1.2	Ятрус , № - 0006126	4	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	05.01.2021	Георги Ковачки		1000009642057
1.3	Ятрус , № - 0006126	4	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	05.01.2021	Георги Ковачки		1000009642057
2.1	Ятрус 6 , № - 612329	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	05.01.2021	Георги Ковачки		1000009642033
2.2	Ятрус 6 , № - 612329	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	05.01.2021	Георги Ковачки		1000009642033
3.1	Пожарогасител , № - 0006121	2	2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	05.01.2021	Георги Ковачки		3000000938058
3.2	Пожарогасител , № - 0006121	2	2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	05.01.2021	Георги Ковачки		3000000938058

Собственик на пожарогасителя/ите "ЕВГЕНИ ИНТЕР ТРАНС"ООД МОЛ: Йордан Искренов

адрес: гр./с. с.Яхиново ул."Васил Демиревски"№10 Област: тел: 0888220809

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/представител на собственика)

(подпис)

Преставител на организацията,

ител на собственика)

извършила обслужването) Петя Мертакчийска

Йордан Искренов, МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.