

ПРОТОКОЛ №: 0000262

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 23.05.2024 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Тайфун , носим 0008794	3	12 л	Водопенен	Повреда на съд за гасително вещество
2	Пожарогасител , носим 0008795	1	12 л	Водопенен	Механично разрушаване на съд за гасително вещество

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 2 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите ТБД - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД МОЛ: Нели Валериева Петрова

тел: 0885503845 град гр.Перник адрес ул. Кракра № 70 - партер

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването)

Георги Ильов

(име, фамилия)

(собственик/предста-

вител на собственика)

Приел: Нели Валериева Петрова ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.