

ПРОТОКОЛ №: 0000062**за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят**

Днес 22.11.2017 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Пожарогасител 0003336	1	12 л	Воден	
2	Пожарогасител 0003337	1	12 л	Воден	
3	Пожарогасител 0003338	1	12 л	Воден	
4	Пожарогасител 0003339	1	12 л	Воден	
5	Пожарогасител 0003340	1	12 л	Воден	
6	Пожарогасител 0003341	1	12 л	Воден	
1	Пожарогасител 0003336	1	12 л	Воден	
2	Пожарогасител 0003337	1	12 л	Воден	
3	Пожарогасител 0003338	1	12 л	Воден	
4	Пожарогасител 0003339	1	12 л	Воден	
5	Пожарогасител 0003340	1	12 л	Воден	
6	Пожарогасител 0003341	1	12 л	Воден	
1	Пожарогасител 0003336	1	12 л	Воден	
2	Пожарогасител 0003337	1	12 л	Воден	
3	Пожарогасител 0003338	1	12 л	Воден	
4	Пожарогасител 0003339	1	12 л	Воден	
5	Пожарогасител 0003340	1	12 л	Воден	
6	Пожарогасител 0003341	1	12 л	Воден	
1	Пожарогасител 0003336	1	12 л	Воден	
2	Пожарогасител 0003337	1	12 л	Воден	
3	Пожарогасител 0003338	1	12 л	Воден	
4	Пожарогасител 0003339	1	12 л	Воден	
5	Пожарогасител 0003340	1	12 л	Воден	
6	Пожарогасител 0003341	1	12 л	Воден	
1	Пожарогасител 0003336	1	12 л	Воден	
2	Пожарогасител 0003337	1	12 л	Воден	
3	Пожарогасител 0003338	1	12 л	Воден	
4	Пожарогасител 0003339	1	12 л	Воден	
5	Пожарогасител 0003340	1	12 л	Воден	
6	Пожарогасител 0003341	1	12 л	Воден	
1	Пожарогасител 0003336	1	12 л	Воден	
2	Пожарогасител 0003337	1	12 л	Воден	
3	Пожарогасител 0003338	1	12 л	Воден	
4	Пожарогасител 0003339	1	12 л	Воден	
5	Пожарогасител 0003340	1	12 л	Воден	
6	Пожарогасител 0003341	1	12 л	Воден	
1	Пожарогасител 0003336	1	12 л	Воден	
2	Пожарогасител 0003337	1	12 л	Воден	
3	Пожарогасител 0003338	1	12 л	Воден	
4	Пожарогасител 0003339	1	12 л	Воден	
5	Пожарогасител 0003340	1	12 л	Воден	
6	Пожарогасител 0003341	1	12 л	Воден	

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 6 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите Детска Градина "Дружба" МОЛ: ГЕРГАНА ЗАРЕВА

тел: 0895656125 град БОБОВ ДОЛ адрес кв. "МИНЬОР" , ул."Дружба"1

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)
Преставител на организацията,
извършила обслужването) Георги Ильов
(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)
вител на собственика)
Приел: ГЕРГАНА ЗАРЕВА ,МОЛ
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.