

ПРОТОКОЛ № 0017956

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 05.10.2023 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Торнадо , носим , № - 01408	2	12 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	05.10.2023	Георги Ильов		10000171280481
1.2	Торнадо , носим , № - 01408	2	12 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	05.10.2023	Георги Ильов		10000171280482
1.3	Торнадо , носим , № - 01408	2	12 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	05.10.2023	Георги Ильов		
2.1	Пожарогасител , носим , № - 77145	5	5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	05.10.2023	Георги Ильов		10000171280311
2.2	Пожарогасител , носим , № - 77145	5	5 кг	CO2	CO2	Презареждане	05.10.2023	Георги Ильов		
3.1	Торнадо , носим , № - 01737	2	12 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	05.10.2023	Георги Ильов		10000171280241
4.1	Пожарогасител , носим , № - 00173	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	05.10.2023	Георги Ильов		10000171280171
4.2	Пожарогасител , носим , № - 00173	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	05.10.2023	Георги Ильов		

Тотал 4 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Персима 62 ЕООД МОЛ: Володя Тодоров

адрес: гр./с. Дупница ул."Патриарх Евтимий" №112 Област: тел: 0896065559

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването) Георги Ильов

(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста-

вител на собственика)

(подпис)

Володя Тодоров, МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.