

ПРОТОКОЛ №: 0000190

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес да в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генев 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

| №: по ред | Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.) | Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 | Маса на заредения пожарогасител, kg,l | Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.) | Основание за бракуване |
|-----------|---|--|---------------------------------------|--|------------------------|
| 1 | Пожарогасител 0006826 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 2 | Пожарогасител 0006825 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 3 | Пожарогасител 0006824 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 3 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите ДГ №135"Мое детство" МОЛ: Силвия Лилкова

тел: 0879043173 град Нови Искър адрес ул."Варна"№1

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването)

Петя Мертакчийска

(име, фамилия)

(собственик/предста-

(подпис)

вител на собственика)

Приел: Силвия Лилкова ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.