

## ПРОТОКОЛ № 0016806

**за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)**





Днес, 19.01.2023 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител, съгласно т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на зареждения на пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Торнадо , носим , № - 01125	2	5.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.01.2023	Георги Ильов		10000159 04026
1.2	Торнадо , носим , № - 01125	2	5.2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.01.2023	Георги Ильов		10000159 04026
2.1	Торнадо , носим , № - 03076	2	5.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	19.01.2023	Георги Ильов		10000159 04033
2.2	Торнадо , носим , № - 03076	2	5.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	19.01.2023	Георги Ильов		10000159 04033

Тотал 2 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Любомир Мавров МОЛ: Любомир Мавров

адрес: гр./с. Област: тел: 0897895107

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста-

(подпис)

Преставител на организацията,

вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

Любомир Мавров, МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.