

ПРОТОКОЛ № 0022355

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 15.03.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Файър айс, носим, № - 107192	5	12.1 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900901
1.2	Файър айс, носим, № - 107192	5	12.1 кг	CO2	CO2	Презареждане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900902
1.3	Файър айс, носим, № - 107192	5	12.1 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900903
2.1	Торнадо, носим, № - 05768	1	13.1 л	воден	Вода	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900831
3.1	Торнадо, носим, № - 04613	1	13.1 л	воден	Вода	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212901371
4.1	Файър килър, носим, № - 000247	1	12.9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212901061
5.1	Пожарогасител, носим, № - 0002342	2	17.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900141
6.1	Ятрус, носим, № - 0003850	4	10.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900381
6.2	Ятрус, носим, № - 0003850	4	10.4 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900382
6.3	Ятрус, носим, № - 0003850	4	10.4 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900383
7.1	Ятрус, носим, № - 0003851	4	10.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212901131
7.2	Ятрус, носим, № - 0003851	4	10.2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212901132
7.3	Ятрус, носим, № - 0003851	4	10.2 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212901133
8.1	Пожарогасител, носим, № - 0003853	4	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900761
8.2	Пожарогасител, носим, № - 0003853	4	8.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900762
8.3	Пожарогасител, носим, № - 0003853	4	8.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900763
9.1	Пожарогасител, носим, № - 0003852	4	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900211
10.1	Файър килър, носим, № - 00154	2	8.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900451
10.2	Файър килър, носим, № - 00154	2	8.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900452
10.3	Файър килър, носим, № - 00154	2	8.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900453
11.1	Ятрус, носим, № - 150472	2	10.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212901201
12.1	Ятрус, носим, № - 150101	2	10.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900521
13.1	Торнадо, носим, № - 50781	2	9.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	15.03.2024	Георги Ильов		10000212900691

Тотал 13 бр

Собственик на пожарогасителя/ите ЕТ "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - МИДИМА Д" МОЛ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

адрес: гр./с. ДУПНИЦА ул. "НИКОЛАЕВСКА" 9 Област: тел: 0888555904

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста- (подпис)

Преставител на организацията,

вители на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Презареждане на Пожарогасител - 5 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 13 бр.

Хидростатично Изпитване на Пожарогасител - 5 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.