

ПРОТОКОЛ

№ 791

Днес бе извършен преглед на Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ) съгласно договор от представители на фирма „ПОЖАРПРОТЕКТ“ ООД на обект, находящ се в

N	Елемент на системата	Ко л.	Дейности които се извършват по време на проверката	Функционалност на с-мата		Забележка
				ДА	НЕ	
1	Проверка на централата		1. Панелът на устройството за управление и индикация индицира нормална работа			
			2. Проверка на функциите на централата-устройството за управление и индикация			
			3. Проверка на акумулаторните батерии			
			4. Инициране на подаване на сигнал за пожар и задействане отварянето на димния люк и приточния отвор			
			5. Проверка на работата на сирената за изчисляване на сработването			
			6.Отваряне на димния люк за не повече от 60 секунди			
2	Купол/отваряща система – вентилация и димоотвеждане		1. Цялостност на прозрачните части			
			2. Панти			
			3. Водоуплътнение на отваряемата част на системата			
			4. Уплътнение на основата на хидроизолацията			
			5. Свобода на отваряне			
3	RWA		1. Укрепване на отварящият механизъм			
			2. Стабилност на конзолите			
			3. Цялостност на TAG.WW			
			4. Функционалност при пълно отваряне			
			5. Проверка функционалността на батериите			

Заклучение: Системата е в състояние да изпълнява предназначението за което е предвидена.

Представител
на изпълнителя:
/...../

Представител
на възложителя:
/...../