

ПРОТОКОЛ №: 0000077

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 23.03.2018 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

| №: по ред | Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.) | Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 | Маса на заредения пожарогасител, kg, l | Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.) | Основание за бракуване |
|-----------|---|--|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Торнадо 0003765 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 2 | Файър килър 0003763 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 3 | Торнадо 0000594 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 4 | Торнадо 0000595 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 5 | Пожарогасител 0003762 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Повреда на глава |
| 1 | Торнадо 0003765 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 2 | Файър килър 0003763 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 3 | Торнадо 0000594 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 4 | Торнадо 0000595 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 5 | Пожарогасител 0003762 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Повреда на глава |
| 1 | Торнадо 0003765 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 2 | Файър килър 0003763 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 3 | Торнадо 0000594 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 4 | Торнадо 0000595 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 5 | Пожарогасител 0003762 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Повреда на глава |
| 1 | Торнадо 0003765 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 2 | Файър килър 0003763 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 3 | Торнадо 0000594 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 4 | Торнадо 0000595 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 5 | Пожарогасител 0003762 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Повреда на глава |
| 1 | Торнадо 0003765 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 2 | Файър килър 0003763 | 1 | 9 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 3 | Торнадо 0000594 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 4 | Торнадо 0000595 | 1 | 6 л | Воден | Повреда на съд за гасително вещество |
| 5 | Пожарогасител 0003762 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Повреда на глава |

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 5 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД МОЛ: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

тел: 0888749494 град СОФИЯ адрес ул. "ЛУИ АЙЕР" №2

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването)

Георги Ильов

(име, фамилия)

(собственик/представител на собственика)

Приел: ПЛАМЕН ХРИСТОВ, МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.