

**ПРОТОКОЛ №: 0000144****за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят**

Днес 10.03.2020 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл.Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Тайфун 0004969	4	6 кг	Прах ABC	Повреда на глава
2	Ятрус 0004956	4	6 кг	Прах ABC	Повреда на глава
3	Пожарогасител 0004953	4	6 кг	Прах ABC	Повреда на глава

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 3 бр.

**Собственик на пожарогасителя/ите Ай Ви Пи Комършъл ЕООД МОЛ: Антонио Венциславов Петков**

тел: 0884393012 град гр.София, общ.Столична адрес ж.к."Лев Толстой" бл.63, вх.Г, ет.1, ап.38

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)  
Преставител на организацията,  
извършила обслужването) Георги Ильов  
(име, фамилия)

( собственик/предста- (подпис)  
вител на собственика)  
Приел: Антонио Венциславов Петков ,МОЛ  
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.