(Доп. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.)

ПРОТОКОЛ № 0016580

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 13.01.2023 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,

ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организациата за обслужбане на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред		рия на пож. съглас но т. 4.3,4.4 и 5 от СД ISO	на заре-	сително то веще ство (во- да прах, СО2 или	Търговско наименова: ние на по- жарогаси- телното вещество (при преза реждане с прах или пенообра зувател)	ГУИЛПОСТАТИЦИО ИЗПИТВАЦЕ НА	извършено-	лицето, извърши	на лицето, мавършило	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител , носим , № - 23554	2	0.85 кг	прах АВС	ABC	Техническо обслужвне	13.01.2023	Георги Ильов	July	10000158 14011
1.2	Пожарогасител , носим , № - 23554	2	0.85 кг	прах АВС	Кобра АВС	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов	Quy	10000158 14011
1.3	Пожарогасител , носим , № - 23554	2	0.85 кг	прах АВС	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов	July	10000158 14011

Тотал 1 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Любомир Пепелджийски МОЛ: Любомир Пепелджийски

адрес: гр./с. Област: тел: 0877352610

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

за сооственика на пожарогасителя/ите

ПРЕДАЛ: ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат) (собственик/предста-

Преставител на организацията, вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов Любомир Пепелджийски ,МОЛ

(име, фамилия) (име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.