

ПРОТОКОЛ №: 0000243**за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят**

Днес 30.08.2023 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Пожарогасител , носим 0008347	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Пожарогасител , носим 0008346	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Пожарогасител , носим 0008347	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Пожарогасител , носим 0008346	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Пожарогасител , носим 0008347	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Пожарогасител , носим 0008346	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Пожарогасител , носим 0008347	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Пожарогасител , носим 0008346	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Пожарогасител , носим 0008347	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Пожарогасител , носим 0008346	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
1	Пожарогасител , носим 0008347	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда
2	Пожарогасител , носим 0008346	2	6 кг	Прах ABC	Корозия на съда

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 2 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите НИКО ТРАНС ООД МОЛ: Костадин Атанасов

тел: 0885880012 град СЛИВЕН адрес ул."Бургаско шосе" №75

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването)

Георги Ильов

(име, фамилия)

(собственик/предста-

вител на собственика)

Приел: Костадин Атанасов ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.