

## ПРОТОКОЛ № 0016930

## за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 13.01.2023 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител, носим, № - 0000	2	12 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150118
1.2	Пожарогасител, носим, № - 0000	2	12 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150118
1.3	Пожарогасител, носим, № - 0000	2	12 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150118
2.1	Тайфун, носим, № - 0001486	4	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150095
2.2	Тайфун, носим, № - 0001486	4	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150095
2.3	Тайфун, носим, № - 0001486	4	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150095
3.1	Тайфун, носим, № - 0001485	4	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150033
3.2	Тайфун, носим, № - 0001485	4	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150033
3.3	Тайфун, носим, № - 0001485	4	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150033
4.1	Лавина, носим, № - 0001482	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150064
4.2	Лавина, носим, № - 0001482	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150064
4.3	Лавина, носим, № - 0001482	2	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150064
5.1	Лавина, носим, № - 0001483	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150071
5.2	Лавина, носим, № - 0001483	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150071
5.3	Лавина, носим, № - 0001483	2	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150071
6.1	Пожарогасител, носим, № - 000226	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150057
6.2	Пожарогасител, носим, № - 000226	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150057
6.3	Пожарогасител, носим, № - 000226	2	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150057
7.1	Торнадо, носим, № - 025384	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150026
7.2	Торнадо, носим, № - 025384	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150026
7.3	Торнадо, носим, № - 025384	2	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150026
8.1	Лавина, носим, № - 001	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150101
8.2	Лавина, носим, № - 001	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150101
8.3	Лавина, носим, № - 001	2	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150101

9.1	Пожарогасител , носим , № - 0001484	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150125
9.2	Пожарогасител , носим , № - 0001484	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150125
9.3	Пожарогасител , носим , № - 0001484	2	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150125
10.1	Файър килър , носим , № - 01279	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150088
10.2	Файър килър , носим , № - 01279	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150088
10.3	Файър килър , носим , № - 01279	2	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150088
11.1	Торнадо , носим , № - 08823	1	9л	воден	Вода	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150019
11.2	Торнадо , носим , № - 08823	1	9л	воден	Вода	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150019
12.1	Файър килър , носим , № - 007346	1	9 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150040
12.2	Файър килър , носим , № - 007346	1	9 л	водопенен	STHAMEX	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150040
13.1	Файър айс , носим , № - 450375	5	2 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150132
13.2	Файър айс , носим , № - 450375	5	2 кг	CO2	CO2	Презареждане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150132
13.3	Файър айс , носим , № - 450375	5	2 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	13.01.2023	Георги Ильов		1000016150132

Тотал 13 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Детска Градина "Детелина" МОЛ: Елеонора Божилова

адрес: гр./с. Дупница ул."Витоша" №1 Област: тел: 0877291336

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването) Георги Ильов

(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

( собственик/предста- (подпис)

вител на собственика)

Елеонора Божилова ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.