

## ПРОТОКОЛ № 0021375

**за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)**















Днес, 26.01.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,  
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител, носим, № - 3232	2	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 361021
2.1	Пожарогасител, носим, № - 343324	4	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360961
3.1	Ятрус, носим, № - 43342432	4	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360891
4.1	Тайфун, носим, № - 34342	2	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360721
4.2	Тайфун, носим, № - 34342	2	1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360722
5.1	Ятрус, носим, № - 3434	4	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360651
6.1	Пожарогасител, носим, № - 5665	2	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360581
7.1	Ятрус, носим, № - 5656	2	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360411
8.1	Ятрус, носим, № - 665	4	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360341
8.2	Ятрус, носим, № - 665	4	1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360342
9.1	Пожарогасител, носим, № - 6565	2	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360271
9.2	Пожарогасител, носим, № - 6565	2	1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360272
10.1	Файър килър, носим, № - 6565	4	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360101
10.2	Файър килър, носим, № - 6565	4	1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов		10000203 360102

Тотал 10 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Димитър Александров МОЛ: Димитър Александров

адрес: гр./с. Област: тел: 0988070707

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста-

(подпис)

Преставител на организацията,

вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

Димитър Александров, МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане

или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.

Сменени части и консумативи:

Боядисване на пожарогасител - 1 бр.

Гасително вещество (Прах ABC) - 4 бр.

Държач за маркуч - 1 бр.

Затвор (Игла) - 1 бр.

Игличка за помпане - 1 бр.

Маркуч - 2 бр.

Патрон - 2 бр.

Пломба - 10 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 4 бр.

Пружина - 1 бр.

Сонда - 1 бр.

Струйник - 1 бр.

Струйник (4 категория) - 1 бр.

Съд за гасително вещество - 1 бр.

Твърдо ходово колело - 2 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 10 бр.

Ходово колело за високо тегло - 1 бр.