(Доп. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.)

ПРОТОКОЛ № 0021968

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 16.02.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,

ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организациата за обслужбане на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред		рия на пож съглас но т. 4.3,4.4 и 5 от СД ISO	на заре- дения	сително то веще ство (во- да прах, СО2 или др.)	наименова	Вид на извършеното обслу- жване (техническо обслужва не ,презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	извършено-	извърши ло обслу жването	Подпис на лицето, извършило обслужва- нето	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител , носим , № - 06598	1	13.9 л	водопен ен	STHAMEX	Техническо обслужвне	16.02.2024	Георги Ильов	Que	10000209 270101
2.1	Торнадо , носим , № - 48702	2	9.0 кг	прах АВС	ABC	Техническо обслужвне	16.02.2024	Георги Ильов	Que	10000209 270271

Тотал 2 бр

Собственик на пожарогасителя/ите АНВИ СТИЛ ООД МОЛ: Светослав Стоянов

адрес: гр./с. гр.Дупница ул."Възход" №2 Б Област: тел: 0895794935

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването,

и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ: ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат) (собственик/предста-

Преставител на организацията, вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов Светослав Стоянов ,МОЛ

(име, фамилия) (име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

 - По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Пломба - 2 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 2 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.