

**ПРОТОКОЛ №: 0000066**

**за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят**

Днес 04.01.2018 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

| №: по ред | Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.) | Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 | Маса на заредения пожарогасител, kg,l | Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.) | Основание за бракуване                             |
|-----------|---|--|---------------------------------------|--|--|
| 1         | Файър килър 614823  | 1  | 9 л                                   | Водопенен  | Корозия на съда                                    |
| 2         | Пожарогасител 0001684   | 2  | 9 кг                                  | Прах ABC   | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |
| 3         | Пожарогасител 0001786   | 2  | 6 кг                                  | Прах ABC   | Повреда на съд за гасително вещество               |
| 1         | Файър килър 614823  | 1  | 9 л                                   | Водопенен  | Корозия на съда                                    |
| 2         | Пожарогасител 0001684   | 2  | 9 кг                                  | Прах ABC   | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |
| 3         | Пожарогасител 0001786   | 2  | 6 кг                                  | Прах ABC   | Повреда на съд за гасително вещество               |
| 1         | Файър килър 614823  | 1  | 9 л                                   | Водопенен  | Корозия на съда                                    |
| 2         | Пожарогасител 0001684   | 2  | 9 кг                                  | Прах ABC   | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |
| 3         | Пожарогасител 0001786   | 2  | 6 кг                                  | Прах ABC   | Повреда на съд за гасително вещество               |
| 1         | Файър килър 614823  | 1  | 9 л                                   | Водопенен  | Корозия на съда                                    |
| 2         | Пожарогасител 0001684   | 2  | 9 кг                                  | Прах ABC   | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |
| 3         | Пожарогасител 0001786   | 2  | 6 кг                                  | Прах ABC   | Повреда на съд за гасително вещество               |
| 1         | Файър килър 614823  | 1  | 9 л                                   | Водопенен  | Корозия на съда                                    |
| 2         | Пожарогасител 0001684   | 2  | 9 кг                                  | Прах ABC   | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |
| 3         | Пожарогасител 0001786   | 2  | 6 кг                                  | Прах ABC   | Повреда на съд за гасително вещество               |
| 1         | Файър килър 614823  | 1  | 9 л                                   | Водопенен  | Корозия на съда                                    |
| 2         | Пожарогасител 0001684   | 2  | 9 кг                                  | Прах ABC   | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |
| 3         | Пожарогасител 0001786   | 2  | 6 кг                                  | Прах ABC   | Повреда на съд за гасително вещество               |
| 1         | Файър килър 614823  | 1  | 9 л                                   | Водопенен  | Корозия на съда                                    |
| 2         | Пожарогасител 0001684   | 2  | 9 кг                                  | Прах ABC   | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |
| 3         | Пожарогасител 0001786   | 2  | 6 кг                                  | Прах ABC   | Повреда на съд за гасително вещество               |

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 3 бр.

**Собственик на пожарогасителя/ите О. П. ЕЛОС ЕООД МОЛ: ОЛЕГ ПЕТРОВ**

тел: 0896057323 град ДУПНИЦА адрес ул. "БОТЪО ПЕТКОВ" №7

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

|                               |                 |                         |                          |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| (ръководител/упълномощен      | (подпис, печат) | ( собственик/предста-   | (подпис)                 |
| Преставител на организацията, |                 | вител на собственика)   |                          |
| извършила обслужването)       | Георги Ильов    | Приел: ОЛЕГ ПЕТРОВ ,МОЛ |                          |
|                               | (име, фамилия)  |                         | (име, фамилия, длъжност) |

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.