

ПРОТОКОЛ №: 0000136

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес да в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602 -2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Ятрус 0002360	2	3 кг	Прах ABC	Повреда на съд за гасително вещество

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 1 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите Ди трейд 86 ЕООД МОЛ: Десислава Ангелова

тел: 0898705122 град Пиперево адрес Пиперево

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването)

Петя Мертакчийска

(име, фамилия)

(собственик/предста-

вител на собственика)

Приел: Десислава Ангелова ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.