

ПРОТОКОЛ № 0021645

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 25.01.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Файър айс, носим, № - 36847	5	22.6 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340931
1.2	Файър айс, носим, № - 36847	5	22.6 кг	CO2	CO2	Презареждане	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340932
1.3	Файър айс, носим, № - 36847	5	22.6 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (2)	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340933
2.1	Торнадо, носим, № - 138485	5	14.2 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340861
3.1	Торнадо, носим, № - 13884	5	14.5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340791
3.2	Торнадо, носим, № - 13884	5	14.5 кг	CO2	CO2	Презареждане	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340792
3.3	Торнадо, носим, № - 13884	5	14.5 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (2)	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340793
4.1	Торнадо, носим, № - 066135	5	6.5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340551
4.2	Торнадо, носим, № - 066135	5	6.5 кг	CO2	CO2	Презареждане	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340552
4.3	Торнадо, носим, № - 066135	5	6.5 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (2)	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340553
5.1	Ятрус, носим, № - 0006203	1	15.9 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340481
5.2	Ятрус, носим, № - 0006203	1	15.9 л	водопенен	STHAMEX	Презареждане	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340482
5.3	Ятрус, носим, № - 0006203	1	15.9 л	водопенен	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (2)	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340483
6.1	Коинтра, носим, № - 825264	1	13.9 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206341231
6.2	Коинтра, носим, № - 825264	1	13.9 л	водопенен	STHAMEX	Презареждане	25.01.2024	Георги Ильов		10000206341232
6.3	Коинтра, носим, № - 825264	1	13.9 л	водопенен	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	25.01.2024	Георги Ильов		10000206341233
7.1	Торнадо, носим, № - 08371	1	12.3 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206341161
8.1	Моби паудър, носим, № - 19632	2	17.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340171
8.2	Моби паудър, носим, № - 19632	2	17.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340172
8.3	Моби паудър, носим, № - 19632	2	17.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340173
9.1	Пожарогасител, носим, № - 19611	2	17.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340621
9.2	Пожарогасител, носим, № - 19611	2	17.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340622
9.3	Пожарогасител, носим, № - 19611	2	17.3 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	25.01.2024	Георги Ильов		10000206340623

10.1	Пожарогасител , носим , № - 112479	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206 341091
10.2	Пожарогасител , носим , № - 112479	2	9.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	25.01.2024	Георги Ильов		10000206 341092
10.3	Пожарогасител , носим , № - 112479	2	9.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	25.01.2024	Георги Ильов		10000206 341093
11.1	Торнадо , носим , № - 01733	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206 340241
12.1	Торнадо , носим , № - 45739	2	9.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	25.01.2024	Георги Ильов		10000206 340311

Тотал 12 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Сто и Дел ООД МОЛ: Бойка Стоичкова

адрес: гр./с. София ул. "Неделчо Бончев" №18 Област: тел: 0000000000

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста-

(подпис)

Преставител на организацията,

вители на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

Бойка Стоичкова ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.

Сменени части и консумативи:

Гасително вещество (Вода + Пяна) - 2 бр.

Гасително вещество (Въглероден диоксид) - 3 бр.

Гасително вещество (Прах ABC) - 3 бр.

Пломба - 11 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 8 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 12 бр.