(Доп. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.)

## ПРОТОКОЛ № 0021658

## за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 26.01.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

( наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организациата за обслужбане на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Катего рия на пож съглас но т. 4.3,4.4 и 5 от СД ISO /TS 116 02-2: 2015.		Вид на пожарога сително то веще ство (во- да прах, CO2 или др.)	Търговско наименова ние на по- жарогаси- телното вещество (при преза реждане с прах или пенообра зувател)	Вид на извършеното обслу- жване (техническо обслужва не ,презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	Дата на извършено- то обслуж- ване	Име на лицето, извърши ло обслу жването	Подпис на [лицето, извършило обслужва- нето	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Файър айс , носим , № - 3899	5	20.4 кг	CO2	CO2	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470171
1.2	Файър айс , носим , № - 3899	5	20.4 кг	CO2	CO2	Презареждане	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470172
1.3	Файър айс , носим , № - 3899	5	20.4 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (2)	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470173
2.1	Торнадо , носим , № - 10400	1	13.1 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470241
3.1	Торнадо , носим , № - 08955	1	13.2 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470311
4.1	Торнадо , носим , № - 09402	1	13.2 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470481
5.1	Торнадо , носим , № - 08422	1	13.3 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470551
6.1	Торнадо , носим , № - 09061	1	13.1 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	Au	10000206 470621
7.1	Торнадо , носим , № - 08628	1	13.2 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470791
8.1	Торнадо , носим , № - 08490	1	13.4 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470931
9.1	Торнадо , носим , № - 08505	1	13.4 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 471091
10.1	Торнадо , носим , № - 08735	1	13.1 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 471161
11.1	Торнадо , носим , № - 09653	1	13.4 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 470861
12.1	Торнадо , носим , № - 08189	1	13.5 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 471231
13.1	Торнадо , носим , № - 28237	1	13.3 л	воден	Вода	Техническо обслужвне	26.01.2024	Георги Ильов	July	10000206 471301

## Тотал 13 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Светогор ЕООД МОЛ: Светлин Червилов

адрес: гр./с. Дупница ул. "Възраждане" 4 Област: тел: 0878800031

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ: ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат) (собственик/предста- (подпис)

Преставител на организацията, вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов Светлин Червилов ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Гасително вещество (Въглероден диоксид) - 1 бр.

Пломба - 13 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 1 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 13 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.