

ПРОТОКОЛ № 0011308

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 01.07.2021 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Петя Мертакчийска



(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пож. съгласно т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразовател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Пожарогасител № 0004007	2	12 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08018
1	Пожарогасител № 0004007	2	12 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08018
1	Пожарогасител № 0004007	2	12 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08018
2	Файър килър № 0005521	2	12 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08032
2	Файър килър № 0005521	2	12 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08032
2	Файър килър № 0005521	2	12 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08032
3	Пожарогасител № 0003683	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08094
3	Пожарогасител № 0003683	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08094
3	Пожарогасител № 0003683	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08094
4	Пожарогасител № 0003681	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08155
4	Пожарогасител № 0003681	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08155
4	Пожарогасител № 0003681	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08155
5	Пожарогасител № 0004006	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08117
5	Пожарогасител № 0004006	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08117
5	Пожарогасител № 0004006	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08117
6	Пожарогасител № 0003682	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08131
6	Пожарогасител № 0003682	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08131
6	Пожарогасител № 0003682	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08131
7	Пожарогасител № 0003690	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08148
7	Пожарогасител № 0003690	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08148
7	Пожарогасител № 0003690	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08148
8	Пожарогасител № 0003697	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08025
8	Пожарогасител № 0003697	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08025
8	Пожарогасител № 0003697	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08025
9	Пожарогасител № 0003680	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильов		10000110 08049

9	Пожарогасител № 0003680	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08049
9	Пожарогасител № 0003680	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08049
10	Пожарогасител № 0003691	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08124
10	Пожарогасител № 0003691	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08124
10	Пожарогасител № 0003691	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08124
11	Пожарогасител № 0003686	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08100
11	Пожарогасител № 0003686	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08100
11	Пожарогасител № 0003686	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08100
12	Пожарогасител № 0003685	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08070
12	Пожарогасител № 0003685	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08070
12	Пожарогасител № 0003685	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08070
13	Пожарогасител № 0003687	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08087
13	Пожарогасител № 0003687	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08087
13	Пожарогасител № 0003687	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08087
14	Пожарогасител № 0003688	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08063
14	Пожарогасител № 0003688	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08063
14	Пожарогасител № 0003688	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08063
15	Пожарогасител № 0003684	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08056
15	Пожарогасител № 0003684	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08056
15	Пожарогасител № 0003684	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08056
16	Коинтра № 738946	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08179
16	Коинтра № 738946	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08179
16	Коинтра № 738946	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08179
17	Пожарогасител № 25744	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08162
17	Пожарогасител № 25744	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08162
17	Пожарогасител № 25744	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване	01.07.2021	Спас Ильяов		10000110 08162

Собственик на пожарогасителя/ите Хариеса Фешън ЕАД - цех в гр. Сандански МОЛ: Хариеса Фешън ЕАД - цех в гр. Сандански
адрес: гр./с. тел: 0886498084

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването,
и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста- (подпис)

Преставител на организацията,

вител на собственика)

извършила обслужването) Петя Мертакчийска
(име, фамилия)

Хариеса Фешън ЕАД - цех в гр. Сандански
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане
или хидростатично изпитване.