

ПРОТОКОЛ № 0011486

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)





















Днес, 20.07.2021 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Петя Мертакчийска























(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване ,презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител , № - 0002896	2	1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188079
1.2	Пожарогасител , № - 0002896	2	1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188079
2.1	Пожарогасител , № - 0002897	2	2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188062
2.2	Пожарогасител , № - 0002897	2	2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188062
3.1	Пожарогасител , № - 00575	2	2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188086
3.2	Пожарогасител , № - 00575	2	2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188086
4.1	Пожарогасител , № - 01061	2	2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188055
4.2	Пожарогасител , № - 01061	2	2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188055
5.1	Пожарогасител , № - 11415	2	2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188116
5.2	Пожарогасител , № - 11415	2	2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188116
5.3	Пожарогасител , № - 11415	2	2 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (2)	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188116
6.1	Коинтра , № - 678838	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188031
6.2	Коинтра , № - 678838	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188031
7.1	Ятрус , № - 0002898	4	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188017
7.2	Ятрус , № - 0002898	4	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188017
7.3	Ятрус , № - 0002898	4	6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (4)	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188017
8.1	Файър килър , № - 20096	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188161
8.2	Файър килър , № - 20096	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188161
9.1	Пожарогасител , № - 00087	2	12 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188154
9.2	Пожарогасител , № - 00087	2	12 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Илюв		1000011188154

10.1	Ятрус , № - 0000408	4	12 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88093
10.2	Ятрус , № - 0000408	4	12 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88093
10.3	Ятрус , № - 0000408	4	12 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (4)	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88093
11.1	Коинтра , № - 678405	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88130
11.2	Коинтра , № - 678405	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88130
12.1	Пожарогасител , № - 02295	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88024
12.2	Пожарогасител , № - 02295	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88024
13.1	Пожарогасител , № - 00369	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88185
13.2	Пожарогасител , № - 00369	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88185
14.1	Торнадо , № - 18263	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88178
14.2	Торнадо , № - 18263	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88178
15.1	Торнадо , № - 20328	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88123
15.2	Торнадо , № - 20328	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88123
16.1	Файър рейндж , № - 00843	1	9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88147
16.2	Файър рейндж , № - 00843	1	9 л	воден	Вода	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88147
17.1	Файър килър , № - 0000406	1	6 л	водопен ен	STHAMEX	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88048
17.2	Файър килър , № - 0000406	1	6 л	водопен ен	STHAMEX	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88048
18.1	Файър килър , № - 0004096	1	6 л	водопен ен	STHAMEX	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88109
18.2	Файър килър , № - 0004096	1	6 л	водопен ен	STHAMEX	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88109
19.1	Торнадо , № - 02237	1	9 л	водопен ен	STHAMEX	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88215
19.2	Торнадо , № - 02237	1	9 л	водопен ен	STHAMEX	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88215
20.1	Файър рейндж , № - 01281	1	9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88192
20.2	Файър рейндж , № - 01281	1	9 л	воден	Вода	Презареждане	20.07.2021	Спас Ильов		10000111 88192

Тотал 20 бр

Собственик на пожарогасителя/ите ОП-ЧОБ гр.БОБОВ ДОЛ МОЛ: инж.Венцислава Стоилова

адрес: гр./с. БОБОВ ДОЛ ул."ВАСИЛ КОЛАРОВ" Област: тел: 0895656170

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването,
и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен

ПРИЕЛ:

(подпис, печат)
Преставител на организацията,
извършила обслужването) Петя Мертакчийска
(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)
вител на собственика)
инж.Венцислава Стоилова ,МОЛ
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.