

ПРОТОКОЛ № 0022440

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)



Днес, 23.05.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител съгласно т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO 11602-2: 2015.	Маса на зареждане на пожарогасителя, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител, носим, № - 0008784	1	9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	23.05.2024	Георги Ильов		10000203400241
1.2	Пожарогасител, носим, № - 0008784	1	9 л	воден	Вода	Презареждане	23.05.2024	Георги Ильов		10000203400242

Тотал 1 бр

Собственик на пожарогасителя/ите БРИЗ - Л ЕООД МОЛ: ЛЮБОМИР ВЕЛЕВ

адрес: гр./с. СОФИЯ ул."БЕЛОВОДСКИ ПЪТ" №89 А Област: тел: 0899505557

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването)

Георги Ильов

(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста-

вител на собственика)

(подпис)

ЛЮБОМИР ВЕЛЕВ, МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Маркуч - 1 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 1 бр.

Сонда - 1 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 1 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.