

ПРОТОКОЛ № 0010028

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)














Днес, 01.02.2021 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Петя Мертакчийска

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 116 02-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразовател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пожарогасител № 0002259	4	9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Техническо обслужване	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09013
2	Пожарогасител № 0002259	4	9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09013
3	Пожарогасител № 0002259	4	9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Хидростатично изпитване (4)	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09013
4	Пожарогасител № 0006210	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Техническо обслужване	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09051
5	Пожарогасител № 0006210	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09051
6	Пожарогасител № 0006209	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Техническо обслужване	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09044
7	Пожарогасител № 0006209	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09044
8	Пожарогасител № 0006208	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Техническо обслужване	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09037
9	Пожарогасител № 0006208	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09037
10	Пожарогасител № 52305	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Техническо обслужване	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09020
11	Пожарогасител № 52305	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09020
12	Пожарогасител № 0006211	2	2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Техническо обслужване	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09068
13	Пожарогасител № 0006211	2	2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	01.02.2021	Георги Ковачки		10000099 09068

Собственик на пожарогасителите/ите ГЕОРГИ ГРАХОВСКИ ЕООД МОЛ: ГЕОРГИ ГРАХОВСКИ

адрес: гр./с. ДУПНИЦА ж.к. "БИСТРИЦА" бл.52 тел: 0887367649

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителите/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителите/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)
Преставител на организацията,
извършила обслужването) Петя Мертакчийска
(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста- (подпис)
вител на собственика)
ГЕОРГИ ГРАХОВСКИ
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.