

П Р О Т О К О Л

Днес, 00.00.2021г. бе извършена проверка и обслужване на аварийно евакуационно осветление на на фирма На адрес: гр..... ул.....№ от представители на фирма "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД с разрешително № 547/17.02.2017г. на ГДПБЗН – МВР.

По време на обслужването в обекта бяха монтирани/подменени ... броя аварийни осветители

№	Наименование	Заключение (годен/негоден, наличен/нечен)	Забележка
1.	Връзка с ел. мрежа	налична	
2.	Защитни стъкла	годни	
3.	Обозначителни пиктограми, указващи посока	налични	
4.	Акумулатори	годни	
5.	Аварийни осветители	годнибр.

Към дата 00.00.2021г. всички аварийни осветители са изправни и годни за експлоатация.

Забележка:

Аварийните осветители подлежат на задължителна ежесечна проверка. Резултатите от проверката се отразяват в специално въведен за това дневник. Ново монтираните осветители са с едногодишна гаранция, считано от датата на монтажа.

Представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
/ /

Представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
/Спас Ильов /