

ПРОТОКОЛ № 0021607

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)





















Днес, 22.01.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

















(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасително вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване ,презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Торнадо , носим , № - 025	1	8.7 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205950731
2.1	Торнадо , носим , № - 00230	1	9.5 л	водопенен	STNAMEX	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205950971
3.1	Торнадо , носим , № - 005575	1	11.7 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205950111
4.1	Торнадо , носим , № - 005052	1	12.0 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205950281
5.1	Торнадо , носим , № - 304894	1	11.9 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205950591
6.1	Торнадо , носим , № - 305157	1	12.1 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205950661
7.1	Торнадо , носим , № - 005463	1	11.8 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205950421
8.1	Торнадо , носим , № - 004045	1	12.2 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205950351
9.1	Торнадо , носим , № - 0029	1	9.3 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206061201
10.1	Торнадо , носим , № - 120261	5	14.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206040891
11.1	Торнадо , носим , № - 119652	5	14.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206040961
12.1	Торнадо , носим , № - 119649	5	14.2 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206041021
13.1	Торнадо , носим , № - 119560	5	14.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206041261
14.1	Торнадо , носим , № - 057288	5	14.2 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206041191
15.1	Файър айс , носим , № - 460480	5	16.4 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206040721
16.1	Лавина , носим , № - 045	5	8.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206040341
17.1	Лавина , носим , № - 067	5	8.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206040411
18.1	Лавина , носим , № - 035	5	8.4 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206040271
19.1	Лавина , носим , № - 093	5	8.4 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206040581
20.1	Лавина , носим , № - 079	5	8.5 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206040651

21.1	Файър килър , носим , № - 0008635	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 060521
21.2	Файър килър , носим , № - 0008635	2	9.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 060522
22.1	Файър килър , носим , № - 020103	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 060761
23.1	Файър килър , носим , № - 0041	2	9.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 060691
24.1	Файър килър , носим , № - 0041	2	9.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 060141
25.1	Файър килър , носим , № - 019529	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 060211
26.1	Файър килър , носим , № - 019471	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 060451
27.1	Файър килър , носим , № - 017247	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 060381
28.1	Торнадо , носим , № - 01515	1	9.4 л	водопен ен	STHAMEX	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205 950801
29.1	Тайфун , носим , № - 0008634	4	10.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 060901
30.1	Тайфун , носим , № - 0008632	4	10.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 061131
30.2	Тайфун , носим , № - 0008632	4	10.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 061132
30.3	Тайфун , носим , № - 0008632	4	10.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 061133
31.1	Тайфун , носим , № - 0008633	4	10.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 061061
31.2	Тайфун , носим , № - 0008633	4	10.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 061062
31.3	Тайфун , носим , № - 0008633	4	10.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	22.01.2024	Спас Ильов		10000206 061063

Тотал 31 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Факултет по математика и информатика МОЛ: Факултет по математика и информатика
адрес: гр./с. Област: тел: 000000000

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването,
и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста-

(подпис)

Преставител на организацията,

вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

Факултет по математика и информатика ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане
или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.

Сменени части и консумативи:

Гасително вещество (Прах ABC) - 3 бр.

Пломба - 20 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 3 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 31 бр.

Хидростатично Изпитване на Пожарогасител - 2 бр.

Шпланд - 1 бр.