

ПРОТОКОЛ № 0021605

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

















Днес, 22.01.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване ,презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Торнадо , носим , № - 00603	1	13.6 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206050241
1.2	Торнадо , носим , № - 00603	1	13.6 л	воден	Вода	Презареждане	22.01.2024	Спас Ильов		10000206050242
2.1	Пожарогасител , носим , № - 00620	1	14.1 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205900851
3.1	Пожарогасител , носим , № - 00889	1	14.0 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205900541
4.1	Торнадо , носим , № - 00420	1	13.1 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205970151
5.1	Торнадо , носим , № - 00845	1	13.4 л	воден	Вода	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205900301
6.1	Файър килър , носим , № - 12799	2	16.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205900781
7.1	Торнадо , носим , № - 00430	2	16.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000206050171
7.2	Торнадо , носим , № - 00430	2	16.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	22.01.2024	Спас Ильов		10000206050172
8.1	Торнадо , носим , № - 01233	2	16.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205901081
9.1	Пожарогасител , носим , № - 01054	2	17.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205900471
10.1	Торнадо , носим , № - 00135	2	17.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205901151
11.1	Пожарогасител , носим , № - 10871	5	13.1 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205900921
11.2	Пожарогасител , носим , № - 10871	5	13.1 кг	CO2	CO2	Презареждане	22.01.2024	Спас Ильов		10000205900922
12.1	Файър айс , носим , № - 12300	5	20.6 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	22.01.2024	Спас Ильов		10000205900611
12.3	Файър айс , носим , № - 12300	5	20.6 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (4)	22.01.2024	Спас Ильов		10000205900613

Тотал 12 бр

Собственик на пожарогасителя/ите ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" ЕАД МОЛ: Любомир Спасов

адрес: гр./с. ДУПНИЦА с.Големо село Област: тел: 0893521885

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)
Преставител на организацията,
извършила обслужването) Георги Ильов
(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)
вители на собственика)
Любомир Спасов ,МОЛ
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.

Сменени части и консумативи:

Гасително вещество (Вода) - 1 бр.

Гасително вещество (Въглероден диоксид) - 1 бр.

Гасително вещество (Прах АВС) - 1 бр.

Манометър - 1 бр.

Маркуч - 1 бр.

Пломба - 11 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 3 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 12 бр.