

ПРОТОКОЛ № 0011417

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)













Днес, 13.07.2021 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Петя Мертакчийска

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване ,презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Ятрус , Возим , № 0000633	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.07.2021	Спас Ильов		100001115037	
1.2	Ятрус , Возим , № 0000633	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.07.2021	Спас Ильов		100001115037	
1.3	Ятрус , Возим , № 0000633	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (3)	13.07.2021	Спас Ильов			100001115037
2.1	Ятрус , Возим , № 0000634	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.07.2021	Спас Ильов		100001115044	
2.2	Ятрус , Возим , № 0000634	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.07.2021	Спас Ильов			100001115044
2.3	Ятрус , Возим , № 0000634	2	6 кг	прах ABC		Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (3)	13.07.2021	Спас Ильов			100001115044
3.1	Пожарогасител , Возим , № 000317	2	6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	13.07.2021	Спас Ильов		100001115051	
3.2	Пожарогасител , Возим , № 000317	2	6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	13.07.2021	Спас Ильов			100001115051
4.1	Торнадо , Возим , № 02337	1	9 л	водопенен		Техническо обслужване	13.07.2021	Спас Ильов		100001115013	
4.2	Торнадо , Возим , № 02337	1	9 л	водопенен	STHAMEX	Презареждане	13.07.2021	Спас Ильов			100001115013
5.1	Торнадо , Возим , № 02887	1	9 л	водопенен		Техническо обслужване	13.07.2021	Спас Ильов		100001115020	
5.2	Торнадо , Возим , № 02887	1	9 л	водопенен	STHAMEX	Презареждане	13.07.2021	Спас Ильов			100001115020

Собственик на пожарогасителя/ите ППЗК "ДУПНИЦА 95" МОЛ: ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ

адрес: гр./с. ДУПНИЦА ул."СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" №29 Област: тел: 070150267

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването) Петя Мертакчийска

(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста-

вител на собственика)

(подпис)

ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ, МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.