

ПРОТОКОЛ № 0021638

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)







Днес, 24.01.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов


























(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител, съгласно т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Солти , носим , № - 0001572	1	8.8 л	воден	Вода	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250151
1.2	Солти , носим , № - 0001572	1	8.8 л	воден	Вода	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250152
1.3	Солти , носим , № - 0001572	1	8.8 л	воден	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250153
2.1	Солти , носим , № - 0001574	1	8.8 л	воден	Вода	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250221
2.2	Солти , носим , № - 0001574	1	8.8 л	воден	Вода	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250222
2.3	Солти , носим , № - 0001574	1	8.8 л	воден	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250223
3.1	Солти , носим , № - 0001571	1	8.2 л	воден	Вода	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250391
3.2	Солти , носим , № - 0001571	1	8.2 л	воден	Вода	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250392
3.3	Солти , носим , № - 0001571	1	8.2 л	воден	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250393
4.1	Цикония , носим , № - 001	1	12.8 л	воден	Вода	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206252751
5.1	Файър айс , носим , № - 49751	5	19.6 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206252371
5.2	Файър айс , носим , № - 49751	5	19.6 кг	CO2	CO2	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206252372
5.3	Файър айс , носим , № - 49751	5	19.6 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206252373
6.1	Файър айс , носим , № - 31189	5	6.3 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206251381
6.2	Файър айс , носим , № - 31189	5	6.3 кг	CO2	CO2	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206251382
6.3	Файър айс , носим , № - 31189	5	6.3 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206251383
7.1	Файър айс , носим , № - 6182	5	7.0 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206251211
7.2	Файър айс , носим , № - 6182	5	7.0 кг	CO2	CO2	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206251212
7.3	Файър айс , носим , № - 6182	5	7.0 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206251213
8.1	Пожарогасител , носим , № - 15625	2	8.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206250531

8.2	Пожарогасител , носим , № - 15625	2	8.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250532
8.3	Пожарогасител , носим , № - 15625	2	8.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250533
9.1	Торнадо , носим , № - 09120	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250461
10.1	Торнадо , носим , № - 08777	2	9.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250911
11.1	Пожарогасител , носим , № - 52217	2	9.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250771
11.2	Пожарогасител , носим , № - 52217	2	9.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250772
11.3	Пожарогасител , носим , № - 52217	2	9.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250773
12.1	Пожарогасител , носим , № - 15386	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250841
12.2	Пожарогасител , носим , № - 15386	2	8.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250842
12.3	Пожарогасител , носим , № - 15386	2	8.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250843
13.1	Пожарогасител , носим , № - 30559	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 251901
13.2	Пожарогасител , носим , № - 30559	2	9.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 251902
13.3	Пожарогасител , носим , № - 30559	2	9.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 251903
14.1	Пожарогасител , носим , № - 15956	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 251071
14.2	Пожарогасител , носим , № - 15956	2	8.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 251072
14.3	Пожарогасител , носим , № - 15956	2	8.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 251073
15.1	Пожарогасител , носим , № - 0006257	2	9.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 252061
15.2	Пожарогасител , носим , № - 0006257	2	9.2 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 252062
15.3	Пожарогасител , носим , № - 0006257	2	9.2 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 252063
16.1	Пожарогасител , носим , № - 15625	2	8.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250601
16.2	Пожарогасител , носим , № - 15625	2	8.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250602
16.3	Пожарогасител , носим , № - 15625	2	8.3 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 250603
17.1	Тайфун , носим , № - 0001563	4	10.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 252131
17.2	Тайфун , носим , № - 0001563	4	10.5 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 252132
17.3	Тайфун , носим , № - 0001563	4	10.5 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (4)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 252133
18.1	Пожарогасител , носим , № - 15529	2	8.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 252201
18.2	Пожарогасител , носим , № - 15529	2	8.6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 252202
18.3	Пожарогасител , носим , № - 15529	2	8.6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 252203
19.1	Пожарогасител , носим , № - 16131	2	8.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Спас Ильов		10000206 251141

Тотал 28 бр

Сменени части и консумативи

Гасително вещество (Вода) - 3

Гасително вещество (Въглероден диоксид) - 3

Гасително вещество (Прах АВС) - 19

Маркуч - 1

Пломба - 28

Презареждане на Пожарогасител - 25

Техническо обслужване на Пожарогасител - 28

Собственик на пожарогасителя/ите КОНВОЙ УОРЛД АД МОЛ: СНЕЖАНА АНДОНОВА

адрес: гр./с. с.Кътина, п.к.1276, р-н Нови Искър бул."Сливница" №91 Област: тел: 0899917706

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста- (подпис)

Преставител на организацията,

вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

СНЕЖАНА АНДОНОВА ,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.