

ПРОТОКОЛ №: 0000070**за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят**

Днес 31.01.2018 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

| №: по ред | Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.) | Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 | Маса на заредения пожарогасител, kg, l | Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.) | Основание за бракуване |
|-----------|---|--|--|--|------------------------|
| 1 | Ятрус 0003531 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 2 | Тайфун 0003530 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 3 | Тайфун 0003529 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 4 | Тайфун 0003528 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 5 | Ятрус 0003526 | 4 | 6 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 6 | Тайфун 0003527 | 4 | 6 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 1 | Ятрус 0003531 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 2 | Тайфун 0003530 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 3 | Тайфун 0003529 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 4 | Тайфун 0003528 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 5 | Ятрус 0003526 | 4 | 6 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 6 | Тайфун 0003527 | 4 | 6 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 1 | Ятрус 0003531 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 2 | Тайфун 0003530 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 3 | Тайфун 0003529 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 4 | Тайфун 0003528 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 5 | Ятрус 0003526 | 4 | 6 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 6 | Тайфун 0003527 | 4 | 6 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 1 | Ятрус 0003531 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 2 | Тайфун 0003530 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 3 | Тайфун 0003529 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 4 | Тайфун 0003528 | 4 | 12 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 5 | Ятрус 0003526 | 4 | 6 кг | Прах ABC | Корозия на съда |
| 6 | Тайфун 0003527 | 4 | 6 кг | Прах ABC | Корозия на съда |

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 6 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите БДЖ ТП ЕООД ЛОК. ДЕПО ДУПНИЦА МОЛ: Атанас Атанасов

тел: 0899854002 град София адрес ул."Владимир Минков ЛОТКО" №41

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването) Георги Ильов

(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)

вител на собственика)

Приел: Атанас Атанасов ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.