

## ПРОТОКОЛ № 0022443

**за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)**


Днес, 23.05.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов

(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,  
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител, носим, № - 0008790	1	12 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	23.05.2024	Георги Ильов		10000203 410141
1.2	Пожарогасител, носим, № - 0008790	1	12 л	водопенен	STHAMEX	Презареждане	23.05.2024	Георги Ильов		10000203 410142
2.1	Коинтра, носим, № - 0008789	1	12 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	23.05.2024	Георги Ильов		10000203 410211
2.2	Коинтра, носим, № - 0008789	1	12 л	водопенен	STHAMEX	Презареждане	23.05.2024	Георги Ильов		10000203 410212
2.3	Коинтра, носим, № - 0008789	1	12 л	водопенен	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	23.05.2024	Георги Ильов		10000203 410213
3.1	Пожарогасител, носим, № - 0008788	3	12 л	водопенен	STHAMEX	Техническо обслужване	23.05.2024	Георги Ильов		10000203 410381
3.2	Пожарогасител, носим, № - 0008788	3	12 л	водопенен	STHAMEX	Презареждане	23.05.2024	Георги Ильов		10000203 410382

Тотал 3 бр

Собственик на пожарогасителя/ите Станчо Станев МОЛ: Станчо Станев

адрес: гр./с. Област: тел: 0884217684

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

(собственик/предста-

(подпис)

Преставител на организацията,

вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

Станчо Станев, МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Капачка за уплътнение - 1 бр.

Маркуч - 2 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 3 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 3 бр.

Хидростатично Изпитване на Пожарогасител - 1 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.