

ПРОТОКОЛ №: 0000039

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 21.03.2017 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генев 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

| №: по ред | Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.) | Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 | Маса на заредения пожарогасител, kg,l | Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.) | Основание за бракуване |
|-----------|---|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | Ятрус 0002268 | 4 | 6 кг | Прах ВС | Повреда на съд за гасително вещество |
| 2 | Ятрус 0002269 | 4 | 6 кг | Прах ВС | Повреда на съд за гасително вещество |
| 3 | Ятрус 0002270 | 4 | 6 кг | Прах ВС | Повреда на съд за гасително вещество |
| 4 | Ятрус 0002271 | 4 | 6 кг | Прах ВС | |
| 5 | Ятрус 0002272 | 4 | 6 кг | Прах ВС | Повреда на съд за гасително вещество |
| 6 | Ятрус 0002273 | 4 | 12 кг | Прах ВС | Повреда на съд за гасително вещество |
| 7 | Ятрус 0002274 | 4 | 12 кг | Прах ВС | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |
| 8 | Ятрус 0002275 | 4 | 12 кг | Прах ВС | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |
| 9 | Ятрус 0002276 | 4 | 12 кг | Прах ВС | |
| 10 | Ятрус 0002277 | 4 | 12 кг | Прах ВС | Механично разрушаване на съд за гасително вещество |

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 10 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите БДЖ "ТП" ЕООД - ПТП СОФИЯ МОЛ:

тел:

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,
извършила обслужването)

Петя Мертакчийска
(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)

вител на собственика)

Приел: ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.