

ПРОТОКОЛ № 0022407

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)




















Днес, 20.03.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов



















(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град,
ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасително вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител , носим , № - 375770	5	13.8 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 330631
2.1	Пожарогасител , носим , № - 376488	5	13.7 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 330941
3.1	Пожарогасител , носим , № - 375371	5	13.6 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 330871
4.1	Пожарогасител , носим , № - 375222	5	13.6 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 330701
5.1	Пожарогасител , носим , № - 0005109	2	16.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332851
5.2	Пожарогасител , носим , № - 0005109	2	16.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332852
5.3	Пожарогасител , носим , № - 0005109	2	16.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332853
6.1	Пожарогасител , носим , № - 1511411	2	16.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332781
6.2	Пожарогасител , носим , № - 1511411	2	16.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332782
6.3	Пожарогасител , носим , № - 1511411	2	16.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332783
7.1	Пожарогасител , носим , № - 0008765	2	16.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332611
7.2	Пожарогасител , носим , № - 0008765	2	16.3 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332612
7.3	Пожарогасител , носим , № - 0008765	2	16.3 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332613
8.1	Пожарогасител , носим , № - 30349	2	9.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 331621
9.1	Пожарогасител , носим , № - 28613	2	9.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 330181
10.1	Торнадо , носим , № - 03171	2	9.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332231
11.1	Торнадо , носим , № - 09965	2	9.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 332471
12.1	Пожарогасител , носим , № - 33915	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 330251
13.1	Пожарогасител , носим , № - 32505	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 331001
14.1	Пожарогасител , носим , № - 28639	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Ильов		10000213 331551

15.1	Торнадо , носим , № - 10185	2	9.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 332161
16.1	Торнадо , носим , № - 12646	2	9.5 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 332301
17.1	Пожарогасител , носим , № - 32475	2	9.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 330321
18.1	Пожарогасител , носим , № - 29373	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 330561
19.1	Торнадо , носим , № - 0008764	2	8.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 332091
19.2	Торнадо , носим , № - 0008764	2	8.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 332092
19.3	Торнадо , носим , № - 0008764	2	8.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 332093
20.1	Пожарогасител , носим , № - 05876	1	13.3 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 330491
21.1	Пожарогасител , носим , № - 05830	1	13.4 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 331171
22.1	Пожарогасител , носим , № - 05307	1	13.4 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 331241
23.1	Торнадо , носим , № - 01163	1	14.1 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 332541
23.2	Торнадо , носим , № - 01163	1	14.1 л	воден	Вода	Презареждане	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 332542
23.3	Торнадо , носим , № - 01163	1	14.1 л	воден	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 332543
24.1	Пожарогасител , носим , № - 05502	1	13.3 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 331311
25.1	Пожарогасител , носим , № - 07985	1	13.2 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 331931
26.1	Пожарогасител , носим , № - 06029	1	13.2 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 331481
27.1	Пожарогасител , носим , № - 05924	1	13.1 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 331861
28.1	Пожарогасител , носим , № - 05365	1	13.0 л	воден	Вода	Техническо обслужване	20.03.2024	Спас Илюв		10000213 331791

Тотал 28 бр

Собственик на пожарогасителя/ите О. П. ЕЛОС ЕООД МОЛ: ОЛЕГ ПЕТРОВ

адрес: гр./с. ДУПНИЦА ул. "БОТЪО ПЕТКОВ" №7 Област: тел: 0896057323

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,

извършила обслужването) Георги Илюв

(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/предста-

вител на собственика)

(подпис)

ОЛЕГ ПЕТРОВ ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Презареждане на Пожарогасител - 5 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 28 бр.

Хидростатично Изпитване на Пожарогасител - 5 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.