

ПРОТОКОЛ №: 0000232**за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят**

Днес 12.06.2023 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

| №: по ред | Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.) | Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 | Маса на заредения пожарогасител, kg, l | Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.) | Основание за бракуване |
|-----------|---|--|--|--|------------------------|
| 1 | Пожарогасител , носим 0001518 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 2 | Файър килър , носим 00075 | 1 | 6 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 3 | Файър килър , носим 00004 | 1 | 6 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 4 | Ятрус , носим 0001517 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 5 | Торнадо , носим 00506 | 1 | 9 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 6 | Торнадо , носим 00404 | 1 | 9 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 7 | Торнадо , носим 01039 | 1 | 9 л | Водопенен | |
| 8 | Торнадо , носим 01242 | 1 | 9 л | Водопенен | |
| 9 | Торнадо , носим 00967 | 1 | 9 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 10 | Торнадо , носим 01179 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 11 | Торнадо , носим 01620 | 1 | 9 л | Водопенен | |
| 12 | Файър килър , носим 00301 | 1 | 6 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 13 | Файър килър , носим 00041 | 1 | 6 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 14 | Файър килър , носим 00047 | 1 | 6 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 1 | Пожарогасител , носим 0001518 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 2 | Файър килър , носим 00075 | 1 | 6 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 3 | Файър килър , носим 00004 | 1 | 6 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 4 | Ятрус , носим 0001517 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 5 | Торнадо , носим 00506 | 1 | 9 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 6 | Торнадо , носим 00404 | 1 | 9 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 7 | Торнадо , носим 01039 | 1 | 9 л | Водопенен | |
| 8 | Торнадо , носим 01242 | 1 | 9 л | Водопенен | |
| 9 | Торнадо , носим 00967 | 1 | 9 л | Водопенен | Корозия на съда |
| 10 | Торнадо , носим 01179 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 11 | Торнадо , носим 01620 | 1 | 9 л | Водопенен | |
| 12 | Файър килър , носим 00301 | 1 | 6 л | Водопенен | Корозия на съда |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----|---------------|-----------------|
| 13 | Файър килър , носим 00041 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 14 | Файър килър , носим 00047 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 1 | Пожарогасител , носим 0001518 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 2 | Файър килър , носим 00075 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 3 | Файър килър , носим 00004 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 4 | Ятрус , носим 0001517 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 5 | Торнадо , носим 00506 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 6 | Торнадо , носим 00404 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 7 | Торнадо , носим 01039 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 8 | Торнадо , носим 01242 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 9 | Торнадо , носим 00967 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 10 | Торнадо , носим 01179 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 11 | Торнадо , носим 01620 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 12 | Файър килър , носим 00301 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 13 | Файър килър , носим 00041 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 14 | Файър килър , носим 00047 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 1 | Пожарогасител , носим 0001518 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 2 | Файър килър , носим 00075 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 3 | Файър килър , носим 00004 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 4 | Ятрус , носим 0001517 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 5 | Торнадо , носим 00506 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 6 | Торнадо , носим 00404 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 7 | Торнадо , носим 01039 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 8 | Торнадо , носим 01242 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 9 | Торнадо , носим 00967 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 10 | Торнадо , носим 01179 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 11 | Торнадо , носим 01620 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 12 | Файър килър , носим 00301 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 13 | Файър килър , носим 00041 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 14 | Файър килър , носим 00047 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 1 | Пожарогасител , носим 0001518 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 2 | Файър килър , носим 00075 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 3 | Файър килър , носим 00004 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----|---------------|-----------------|
| 4 | Ятрус , носим 0001517 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 5 | Торнадо , носим 00506 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 6 | Торнадо , носим 00404 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 7 | Торнадо , носим 01039 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 8 | Торнадо , носим 01242 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 9 | Торнадо , носим 00967 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 10 | Торнадо , носим 01179 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 11 | Торнадо , носим 01620 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 12 | Файър килър , носим 00301 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 13 | Файър килър , носим 00041 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 14 | Файър килър , носим 00047 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 1 | Пожарогасител , носим 0001518 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 2 | Файър килър , носим 00075 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 3 | Файър килър , носим 00004 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 4 | Ятрус , носим 0001517 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 5 | Торнадо , носим 00506 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 6 | Торнадо , носим 00404 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 7 | Торнадо , носим 01039 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 8 | Торнадо , носим 01242 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 9 | Торнадо , носим 00967 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 10 | Торнадо , носим 01179 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 11 | Торнадо , носим 01620 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 12 | Файър килър , носим 00301 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 13 | Файър килър , носим 00041 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 14 | Файър килър , носим 00047 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 1 | Пожарогасител , носим 0001518 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 2 | Файър килър , носим 00075 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 3 | Файър килър , носим 00004 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 4 | Ятрус , носим 0001517 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 5 | Торнадо , носим 00506 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 6 | Торнадо , носим 00404 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 7 | Торнадо , носим 01039 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 8 | Торнадо , носим 01242 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 9 | Торнадо , носим 00967 | 1 | 9 л | Водопене н | Корозия на съда |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|-----|---------------|-----------------|
| 10 | Торнадо , носим 01179 | 1 | 9 л | Воден | Корозия на съда |
| 11 | Торнадо , носим 01620 | 1 | 9 л | Водопене н | |
| 12 | Файър килър , носим 00301 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 13 | Файър килър , носим 00041 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |
| 14 | Файър килър , носим 00047 | 1 | 6 л | Водопене н | Корозия на съда |

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 14 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД- ЮГ МОЛ: Марио Де Мартино

тел: 0887026031 град София адрес ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл.5А , ет.3

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

Преставител на организацията,
извършила обслужването)

Георги Ильов
(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)

вител на собственика)

Приел: Марио Де Мартино ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.