

## ПРОТОКОЛ № 0021637

## за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)

Днес, 24.01.2024 в гр. Дупница, ръководителят Спас Георгиев Ильов



















(име, презиме, фамилия)

на "ПОЖАРПРОТЕКТ ООД", адрес: гр./с. София ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6, обл. София-Град, ЕИК: 201775049, тел.: 0886390020

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др)	Категория на пожарогасител по т. 4.3.4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2: 2015.	Маса на заредения пожарогасител, kg.	Вид на пожарогасителното вещество (вода прах, CO2 или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното вещество (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане, или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пожарогасител, носим, № - 6269	5	14.1 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221751
1.2	Пожарогасител, носим, № - 6269	5	14.1 кг	CO2	CO2	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221752
1.3	Пожарогасител, носим, № - 6269	5	14.1 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221753
2.1	Торнадо, носим, № - 78831	5	14.0 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221681
2.2	Торнадо, носим, № - 78831	5	14.0 кг	CO2	CO2	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221682
2.3	Торнадо, носим, № - 78831	5	14.0 кг	CO2	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221683
3.1	Торнадо, носим, № - 88989	5	14.0 кг	CO2	CO2	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221511
4.1	Пожарогасител, носим, № - 0001779	2	18.7 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221441
4.2	Пожарогасител, носим, № - 0001779	2	18.7 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221442
4.3	Пожарогасител, носим, № - 0001779	2	18.7 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221443
5.1	Пожарогасител, носим, № - 00452	2	9.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220831
5.2	Пожарогасител, носим, № - 00452	2	9.6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220832
5.3	Пожарогасител, носим, № - 00452	2	9.6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220833
6.1	Пожарогасител, носим, № - 00186	2	11.0 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220521
6.2	Пожарогасител, носим, № - 00186	2	11.0 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220522
6.3	Пожарогасител, носим, № - 00186	2	11.0 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220523
7.1	Пожарогасител, носим, № - 110241	2	9.1 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220761
7.2	Пожарогасител, носим, № - 110241	2	9.1 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220762
7.3	Пожарогасител, носим, № - 110241	2	9.1 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220763
8.1	Пожарогасител, носим, № - 00056	2	9.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221201
8.2	Пожарогасител, носим, № - 00056	2	9.6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221202
8.3	Пожарогасител, носим, № - 00056	2	9.6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221203
9.1	Пожарогасител, носим, № - 087536	2	9.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220211
10.1	Файър килър, носим, № - 40120	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220451

10.2	Файър килър , носим , № - 40120	2	8.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220452
10.3	Файър килър , носим , № - 40120	2	8.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220453
11.1	Файър килър , носим , № - 40093	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221061
11.2	Файър килър , носим , № - 40093	2	8.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221062
11.3	Файър килър , носим , № - 40093	2	8.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221063
12.1	Файър килър , носим , № - 40159	2	8.8 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220381
12.2	Файър килър , носим , № - 40159	2	8.8 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220382
12.3	Файър килър , носим , № - 40159	2	8.8 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (1)	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220383
13.1	Солти , носим , № - 0008637	2	9.6 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221821
13.2	Солти , носим , № - 0008637	2	9.6 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221822
13.3	Солти , носим , № - 0008637	2	9.6 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221823
14.1	Солти , носим , № - 0008636	2	8.9 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221991
14.2	Солти , носим , № - 0008636	2	8.9 кг	прах ABC	Кобра ABC	Презареждане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221992
14.3	Солти , носим , № - 0008636	2	8.9 кг	прах ABC	Изпитан	Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221993
15.1	Файър рейндж , носим , № - 23080	2	9.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220141
16.1	Торнадо , носим , № - 48016	2	9.3 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221131
17.1	Торнадо , носим , № - 15389	2	9.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220901
18.1	Торнадо , носим , № - 25414	2	9.2 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 220691
19.1	Торнадо , носим , № - 41852	2	9.4 кг	прах ABC	ABC	Техническо обслужване	24.01.2024	Георги Ильов		10000206 221371

Тотал 19 бр

Собственик на пожарогасителя/ите ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД-ЗАПАД МОЛ:

адрес: гр./с. СОФИЯ ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл.5А , ет.3 Област: тел: 0885801070

(наименование, адрес, и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)

( собственик/предста-

(подпис)

Преставител на организацията,

вители на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов

,МОЛ

(име, фамилия)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане.

- По време на извършеното обслужване на посочените пожарогасители са сменени части, консумативи и извършени дейности както следва:

Гасително вещество (Въглероден диоксид) - 2 бр.

Гасително вещество (Прах ABC) - 10 бр.

Държач за маркуч - 2 бр.

Манометър - 1 бр.

Пломба - 18 бр.

Презареждане на Пожарогасител - 12 бр.

Снегообразувател модел 2 - 1 бр.

Техническо обслужване на Пожарогасител - 19 бр.

Хидростатично Изпитване на Пожарогасител - 4 бр.

- Заменените стари негодни части и материали са предадени на клиента.