

ПРОТОКОЛ №: 0000063**за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят**

Днес 22.11.2017 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл. Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Пожарогасител 1	1	12 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 2	1	12 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 3	1	12 л	Воден	Корозия на съда
4	Пожарогасител 4	1	12 л	Воден	Корозия на съда
5	Пожарогасител 5	1	12 л	Воден	Корозия на съда
6	Пожарогасител 6	1	12 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 1	1	12 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 2	1	12 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 3	1	12 л	Воден	Корозия на съда
4	Пожарогасител 4	1	12 л	Воден	Корозия на съда
5	Пожарогасител 5	1	12 л	Воден	Корозия на съда
6	Пожарогасител 6	1	12 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 1	1	12 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 2	1	12 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 3	1	12 л	Воден	Корозия на съда
4	Пожарогасител 4	1	12 л	Воден	Корозия на съда
5	Пожарогасител 5	1	12 л	Воден	Корозия на съда
6	Пожарогасител 6	1	12 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 1	1	12 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 2	1	12 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 3	1	12 л	Воден	Корозия на съда
4	Пожарогасител 4	1	12 л	Воден	Корозия на съда
5	Пожарогасител 5	1	12 л	Воден	Корозия на съда
6	Пожарогасител 6	1	12 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 1	1	12 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 2	1	12 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 3	1	12 л	Воден	Корозия на съда
4	Пожарогасител 4	1	12 л	Воден	Корозия на съда
5	Пожарогасител 5	1	12 л	Воден	Корозия на съда
6	Пожарогасител 6	1	12 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 1	1	12 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 2	1	12 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 3	1	12 л	Воден	Корозия на съда
4	Пожарогасител 4	1	12 л	Воден	Корозия на съда
5	Пожарогасител 5	1	12 л	Воден	Корозия на съда
6	Пожарогасител 6	1	12 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 1	1	12 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 2	1	12 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 3	1	12 л	Воден	Корозия на съда
4	Пожарогасител 4	1	12 л	Воден	Корозия на съда
5	Пожарогасител 5	1	12 л	Воден	Корозия на съда
6	Пожарогасител 6	1	12 л	Воден	Корозия на съда

1	Пожарогасител 1	1	12 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 2	1	12 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 3	1	12 л	Воден	Корозия на съда
4	Пожарогасител 4	1	12 л	Воден	Корозия на съда
5	Пожарогасител 5	1	12 л	Воден	Корозия на съда
6	Пожарогасител 6	1	12 л	Воден	Корозия на съда

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 6 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите Детска Градина "Дружба" МОЛ: ГЕРГАНА ЗАРЕВА

тел: 0895656125 град БОБОВ ДОЛ адрес кв. "МИНЬОР" , ул."Дружба"1

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат)
Преставител на организацията,
извършила обслужването) Георги Ильов
(име, фамилия)

(собственик/предста- (подпис)
вители на собственика)
Приел: ГЕРГАНА ЗАРЕВА ,МОЛ
(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.