

ПРОТОКОЛ №: 0000037

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 18.11.2016 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генов 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

№: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория съгласно т.4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg,l	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Основание за бракуване
1	Глория 185694	4	6 кг	Прах ABC	Повреда на глава

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 1 бр.