


QUADRO DA ESTUFA (Q_PS6)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V



Circuito nº		1	2	3	4	5	6
Designação	Quadro da Estufa (Q_PS6)	Tomadas	Tomadas	Iluminação	Reserva	Estufa	Reserva
Tipo de Canalização	2xVD32-XV5G4	VD25-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5		VD25-XV5G10	
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3		<3	
Tensão (V)	400	230	230	230		400	
Fases	L1 L2 L3	L1	L2	L3		L1 L2 L3	

SIMBOLOGIA	
	Interruptor Diferencial
	Disjuntor
	Sinalizador de presença de tensão
	Corta Circuito Fusível
	Interruptor

Grupo 8 – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ.	/ /	
		DES.	/ /	
		VERIF.	/ /	
		APROV.	/ /	
DATA: 28/12/2022	QUADRO DA ESTUFA–Q_PS6 – PISO 0	ESCALA:		
		1/100		
		DESENHO N.º12		
		SUBSTITUI:		
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		SUBSTITUÍDO POR:		