

油烟净化设施清洗维护记录

记录编号：QX-2026-0728 维护类型：定期清洗

一、设施信息

设施类型	静电式油烟净化器
安装位置	后厨排烟主管道
清洗周期	每月清洗一次
本次清洗日期	2026年7月26日
清洗单位	宁波市XX环保科技有限公司（示例）

二、清洗维护内容

电场极板清洗	已完成，无油垢残留
集油盘清理	已完成
风机叶轮检查	运转正常，无异响
管道密封检查	密封良好，无渗漏
电源及控制箱	工作正常

三、结论

本次清洗维护工作已完成，设施运行状态良好，建议按周期继续维护。

维护人员：李强

记录日期：2026年7月28日