



COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁDIZ

Plaza Asdrúbal nº 16, 11008 Cádiz. CIF: Q-1170001-J
Teléfono: 956257275 Fax: 956252214
<http://ingenierosdecadiz.es> E-mail: secretaria@ingenierosdecadiz.es



DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSTALACION ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

D./Dña. Rodrigo Martínez de la Fuente,

COLEGIADO/A N.º 1039 DEL COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE CÁDIZ

CERTIFICA:

Que bajo su dirección técnica ha sido ejecutada la instalación correspondiente
al proyecto titulado PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL Y SUS
INSTALACIONES PARA USO DE PARQUE DE BOLAS/CELEBRACIONES EN
BO LAS GAVIOTAS, 9004. TARIFA

suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D./Dña. Rodrigo Martínez de la Fuente ,
visado en el Colegio Oficial de Cádiz y con nº de visado 3150/2026 , de fecha
30/06/2026 .

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Calle: LAS GAVIOTAS 9004

Localidad: TARIFA

TITULAR

Nombre y Apellidos: PELAUNIC, S.L.

N.I.F.: B2660523 Domicilio: CN 340 km 78, LA PEÑA S/N

Localidad: TARIFA

PETICIONARIO

Ingeniería y Servicios Sur de Europa, S.L.

C.I.F./N.I.F.: B11801586

Dicha instalación consiste en INSTALACIÓN INTERIOR DE BAJA TENSIÓN
DE UN LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA

se ajusta a lo especificado en el Proyecto redactado al efecto y a la Reglamentación
vigente que le afecta, así como Normas Particulares de la Compañía Suministradora y
condiciones que figuran al dorso.

*Y para que conste y surta efectos en la Secretaría
General Provincial de Hacienda, Industria y Energía de Cádiz
para la autorización de conexión y funcionamiento, previas las
comprobaciones oportunas se extiende el presente certificado
en*

TARIFA a 7 de JUNIO de 2.026

El /La INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL



COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁDIZ

Plaza Asdrúbal nº 16, 11008 Cádiz. CIF: Q-1170001-J

Teléfono: 956257275 Fax: 956252214

<http://ingenierosdecadiz.es> E-mail: secretaria@ingenierosdecadiz.es



VALORES DE LAS MEDIDAS DE RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA

(Se consignarán los valores de las resistencias a tierra de
todas las tomas que reglamentariamente deban existir)

18 Ω

OBSERVACIONES

NINGUNA