



Tecnimont

STANDARD SUPPORTS FOR NOT INSULATED PIPING WITH SLIDING PLATES
Supporti standard per tubazioni non isolate con piastre di scorrimento
DN 450÷1200 - NPS 18"÷48" (●)

STANDARD TYPE
Tipo Standard

N5

FOGLIO
Sheet 1/9


ISSUE
Em.

03

TYPE Tipo * (1a)	MATERIAL CLASS Classe materiali		CHARACTERISTIC DIMENSIONS Dimensioni caratteristiche		SUPPORT - HORIZONTAL PIPING Appoggio - Tubazioni orizzontali
	SUPPORT Supporto	PIPING Tubazione	DN or NPS	A	
N5A1	* (1d)		* (3a)	* (3b)	DESIGN DATA (1) Dati di progetto

ASSEMBLY MARK
Contrassegno d'assieme WE

DETAIL MARKS
Contrassegni di dettaglio SP SS WE




DN	NPS	e		SIZE / QUANTITY Grandezza / Quantita' P69
		P69A	P69B	
450÷600	18"÷24"	20	30	130 / 1
650÷900	26"÷36"	20	30	100 / 2
950÷1200	38"÷48"	20	30	130 / 2

TYPE Tipo * (1a)	MATERIAL CLASS Classe materiali		CHARACTERISTIC DIMENSIONS Dimensioni caratteristiche		SUPPORT - HORIZONTAL PIPING Appoggio - Tubazioni orizzontali
	SUPPORT Supporto	PIPING Tubazione	DN or NPS	A	
N5A2	* (1d)	* (2a)(●)	* (3a)	* (3b)	DESIGN DATA (1) Dati di progetto

ASSEMBLY MARK
Contrassegno d'assieme WE

DETAIL MARKS
Contrassegni di dettaglio RP SP SS WE



DN	NPS	e		SIZE / QUANTITY Grandezza / Quantita' P69
		P69A	P69B	
450÷600	18"÷24"	20	30	130 / 1
650÷900	26"÷36"	20	30	100 / 2
950÷1200	38"÷48"	20	30	130 / 2

FOR REFERENCES AND NOTES SEE LAST SHEET - Per riferimenti e note vedere ultimo foglio

03	ISSUED FOR CONSTRUCTION - Emesso per costruzione	UMR	UMR	DIZ	15/07/2021
02	ISSUED FOR CONSTRUCTION - Emesso per costruzione	HJB	ISR	LAM	18/03/2010
01	ISSUED FOR CONSTRUCTION - Emesso per costruzione	SJ	LAE	ANR	10/02/2006
ISSUE Em.	DESCRIPTION - Descrizione	DRAWN UP Compil.	CHK' D Verific.	APP' D Approv.	DATE Data

Questo documento e' proprieta' di Tecnimont e non puo' essere
utilizzato in alcun modo da terzi senza preventiva autorizzazione

THIS DOCUMENT IS TECNIMONT'S PROPERTY AND CANNOT BE USED
BY OTHERS FOR ANY PURPOSE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT