HOTEL LEONI S.R.L.

Viale Regina Elena, 191
RIMINI (RN)

Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 Gennaio 2003

Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n.1092 del 18 Luglio 2005

INDICE

DATI GENERALI DELL'AZIENDA....5
AGGIORNAMENTI E REVISIONI....6
REFERENTI SISTEMA AZIENDALE DI AUTOCONTROLLO....7
RESPONSABILE PISCINA E MANUALE AUTOCONTROLLO....7
RESPONSABILE CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DATI....7
RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI....7
INTRODUZIONE....9
DISPOSIZIONI NORMATIVE....11
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA....27
DESCRIZIONE ATTIVITÀ....29
CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI DELL'IMPIANTO....31
CAPIENZA PISCINA....32
ASSISTENTE BAGNANTI....32
ISTRUTTORI DI NUOTO....32
CONTROLLI INTERNI: ELEMENTI FUNZIONALI, PUNTI CRITICI, OPERAZIONI DI IGIENE & SANIFICAZIONE....33
SEZIONE IMPIANTI TECNICI....35
SEZIONE VASCHE....37
VASCA PISCINA....37
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA DI VASCA....*38*
VASCA IDROMASSAGGIO....39
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA DI VASCA....*40*
Punto critico: VASCA....*41*
Punto critico: ACQUA DI VASCA....*43*
SEZIONE SERVIZI....49
Punto critico: ACCESSO ALL'IMPIANTO....*49*
Punto critico: VASCHETTA LAVA PIEDI....*51*
Punto critico: DOCCE....*53*
Punto critico: BANCHINA, ARREDI E SPAZI PERIMETRALI....*57*
Punto critico: SERVIZI IGIENICI....*63*
Punto critico: PRONTO SOCCORSO....*67*
PROCEDURA DI GESTIONE EMERGENZE ED INFORTUNI GRAVI....69
PIANO PER LE OPERAZIONI DI IGIENE E SANIFICAZIONE....71
CONTROLLI ESTERNI....73
REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI....75
CARATTERISTICHE DELLE ACQUE UTILIZZATE....77
PROGRAMMA DI PROVE ANALITICHE ED ESAMI DI LABORATORIO....79
PUNTI DI PRELIEVO....81
SOSTANZE UTILIZZATE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA....85
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI....87
PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEGLI INFESTANTI....88
SCHEDE DI MONITORAGGIO REGISTRAZIONE E MANUTENZIONE....89
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE SANITARIA DEL PERSONALE....90

È ***vietata la copia e la riproduzione dei contenuti*** (logo, marchi, testo ed immagini inclusi) in qualsiasi modo o forma, anche parziale.

È vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall'autore attraverso la pubblicazione degli stessi su qualsiasi altra piattaforma, sia online che offline, cartacea o attraverso altre qualsiasi modalità o tecnologie, attuali o future.

Ogni violazione dei predetti divieti darà diritto al titolare dei contenuti di agire nelle sedi competenti per la tutela dei suoi diritti.

Ogni iniziativa posta in essere da soggetti terzi, volta ad utilizzare tali layout, format modulistici o diciture analoghe, in qualsivoglia contesto e per qualsiasi finalità, integra a tutti gli effetti la fattispecie della contraffazione di marchio.

DATI GENERALI DELL'AZIENDA

RAGIONE SOCIALE	**HOTEL LEONI S.R.L.**	
SEDE LEGALE	Viale Regina Elena, 191, RIMINI (RN)	RIMINI (RN)
PARTITA IVA	02481680409	
CODICE FISCALE		
SEDE OPERATIVA	Viale Regina Elena, 191	RIMINI (RN)
CODICE ATECO	2323	
ATTIVITA' ESERCITATA	alberghiera	

PERIODO DI ESERCIZIO	annuale

DATORE DI LAVORO	
	mirko maffei

La redazione del seguente manuale è stata eseguita, per conto di MARE.A srl, da **Daniele Vaccarini** Tel: 0541 830442 Cell: 329 3515158 E-mail: dvaccarini@mare-a.com	Firma ....

AGGIORNAMENTI E REVISIONI

NUMERO REVISIONE	DATA REVISIONE	FIRMA REVISORE	FIRMA RESPONSABILE
Rev. 00	26/07/2026		
Rev. 01			
Rev. 02			
Rev. 03			
Rev. 04			
Rev. 05			
Rev. 06			
Rev. 07			
Rev. 08			
Rev. 09			
Rev. 10			

REFERENTI SISTEMA AZIENDALE DI AUTOCONTROLLO

RESPONSABILE PISCINA E MANUALE AUTOCONTROLLO		
	mirko	Firma ……
Il sottoscritto dichiara che le informazioni necessarie alla redazione della presente documentazione sono state da me fornite, in data		**26/07/2026**

Il responsabile della piscina è la persona individuata da chi ha la responsabilità giuridica della struttura che risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori. Egli cura l'aspetto igienico sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura e deve assicurare il rispetto dei requisiti igienico ambientali; è responsabile della valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, dell'individuazione dei punti critici e della determinazione delle azioni correttive, nonché della corretta esecuzione e dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate nel piano di autocontrollo redatto.

RESPONSABILE CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DATI		
	mirko	Firma ……

RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI		
	mirko	Firma ……

PER LA DITTA

RAGIONE SOCIALE		
SEDE LEGALE		47923 Rimini (RN)
SEDE OPERATIVA		47923 Rimini (RN)
PARTITA IVA		

Il responsabile degli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell’acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell’aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme).

INTRODUZIONE

Il presente Manuale di Autocontrollo descrive i criteri adottati dalla Direzione della Piscina al fine di garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

OBIETTIVO

Il protocollo di gestione ed autocontrollo, redatto secondo la normativa di riferimento, deve:

- Analizzare i potenziali pericoli igienico-sanitari della piscina;
- Individuare i punti e le fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definire le relative misure preventive da adottare;
- Definire i sistemi il sistema di monitoraggio;
- Individuare le azioni correttive;
- Essere sottoposto a verifica e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

TERMINI DI REVISIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Il riesame del piano di autocontrollo avviene mediante la valutazione delle Scheda di registrazione di denunce di rotture, alterazioni o anomalie evidenziate al sistema di trattamento dell’acqua.

Se dal numero e dalla tipologia delle non conformità riportate sarà riscontrata la necessità di aggiornare il piano di autocontrollo, si provvederà alla revisione. In ogni caso il piano di autocontrollo sarà sottoposto a riesame annuale da parte del Responsabile della piscina.

Il piano di autocontrollo verrà inoltre revisionato ogni qualvolta vi siano dei cambiamenti:

- Societari
- Autorizzativi
- Nelle strutture
- Negli impianti

DISPOSIZIONI NORMATIVE



RIFERIMENTI NORMATIVI

Circolare Ministero della Sanità 128/71 demanda alla U.S.L. la sorveglianza igienico-sanitaria sulle piscine di uso pubblico e detta norme inerenti le caratteristiche dell'acqua di alimentazione.

Decreto Ministero dell'Interno 18/03/96 "Norma di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" fornisce alcune indicazioni tecniche e costruttive relative ad impianti natatori e indica le modalità di organizzazione del servizio di salvataggio.

Accordo Stato Regioni 16 gennaio 2003 precisa gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. A livello regionale tale accordo è stato recepito dalla Regione Emilia Romagna con la Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna no 1092 del 18/07/2005 dove vengono fissati i Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere con la Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 916/2007 e n.1017/2009.

Normativa UNI di riferimento è rappresentata dalla Norma UNI 10637 "Piscine – requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina" che è stata completamente rivisitata nel 2006.

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE

Ai sensi della D. G. Reg. E.R. n°1092 del 18/07/2005, si intende per:

Piscina: un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.

Responsabile della piscina: è la persona che risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori e cura l'aspetto igienico-sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura e deve assicurare il rispetto dei requisiti igienico ambientali; è responsabile della valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, dell'individuazione dei punti critici e della determinazione delle azioni correttive, nonché della corretta esecuzione e dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate nel piano di autocontrollo.

Responsabile degli impianti tecnologici: ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, impianti di sicurezza e di allarme...).

Assistente bagnanti: è persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia. Vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali e sul rispetto del regolamento interno.

Classificazione piscine: ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in:

CATEGORIA A - piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
Gruppo a1 - piscine, di proprietà pubblica o privata, con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento
Gruppo a2 - piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:
a2.1 - pubblici esercizi;
a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;
a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;
a2.4 - palestre, centri estetici e simili;
a2.5 - circoli, associazioni;
Gruppo a3 - impianti finalizzati al gioco acquatico.
Gruppo a4 - strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

CATEGORIA B - piscine facenti parte di condomìni e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti. In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
Gruppo b1 - piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative
Gruppo b2 - piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
Tipologia 1 - piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
Tipologia 2 - piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
Tipologia 3 - piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
Tipologia 4 - piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
Tipo A - vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internazionale de Natation Amateur (FINA);
Tipo B - vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
Tipo C - vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
Tipo D - vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
Tipo E - vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
Tipo F - vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.

DOTAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, si individuano le figure le cui mansioni sotto indicate possono essere espletate dallo stesso soggetto:

ADDETTI ALLA SICUREZZA ED EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI

La figura di Responsabile addetto agli impianti tecnologici è ricoperta dal Legale Rappresentante della struttura.

La Regione Emilia Romagna in Riferimento a DM 18 marzo 1996 e con Delibera della Giunta Regionale del 1092/2005 stabilisce per le piscine turistico ricettive (A2) che: il Titolare dell'attività ricettiva può assumere personalmente l'incarico di **addetto agli impianti tecnologici** purché siano presenti le seguenti condizioni:
Piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondità non superiore a 140 cm;
Almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;
Vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati;
Presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

Rispettando le indicazioni riportate nei manuali di istruzione e di manutenzione delle singole apparecchiature consegnati dalle ditte costruttrici e gli incontri effettuati con le ditte installatrici, si mettono a punto i funzionamenti delle varie apparecchiature e si effettuano gli interventi di manutenzione ed controlli periodici necessari.

La manutenzione straordinaria viene svolta anche da ditte esterne specializzate.

PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

SALA VASCHE: il servizio di pulizia è espletato da persone addette alle pulizie opportunamente informate, formate ed addestrate in merito agli aspetti igienico sanitari che caratterizzano l'impianto ed all'utilizzo delle attrezzature a loro in dotazione

SPOGLIATOI ED ALTRI LOCALI: II servizio di pulizia è espletato da persone addette alle pulizie opportunamente informate, formate ed addestrate in merito agli aspetti igienico sanitari che caratterizzano l'impianto ed all'utilizzo delle attrezzature a loro in dotazione

Tutto il personale è stato adeguatamente informato e formato sulla base delle disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

ASSISTENTI BAGNANTI

La Regione Emilia Romagna in Riferimento a DM 18 marzo 1996 e con Delibera della Giunta Regionale del 1092/2005 stabilisce che:
- Per le piscine turistico ricettive il Titolare dell'attività ricettiva può assumere personalmente l'incarico di assistente bagnanti
- La presenza dello stesso può non essere obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa,

purché in presenza delle seguenti condizioni:

Piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondità non superiore a 140 cm;
Almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;
Vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati;
Presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

È comunque compito del responsabile piscina garantire la sicurezza.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno l'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel piano di autocontrollo.

ISTRUTTORI DI NUOTO

Gli istruttori di nuoto conseguono il brevetto attraverso vari corsi nei quali, oltre ai problemi legati all'insegnamento del nuoto, vengono appresi anche quelli di natura igienico-sanitaria, della sicurezza e del pronto soccorso.

Durante i corsi vengono svolte lezioni specifiche sulla prevenzione e risoluzione di tali problematiche.

Gli istruttori di nuoto sono in possesso anche del brevetto di Assistenti Bagnanti ed hanno il compito, oltre all'insegnamento, di vigilare e controllare che gli allievi rispettino le regole esposte nel regolamenta della piscina con particolare rifermento alte norme igieniche e di sicurezza.

In particolare, controllano che gli utenti abbiano effettuato la doccia, usino la cuffia per andare in acqua, usino le ciabatte quando previsto e non abbiano problemi sanitari particolari in atto (verruche, congiuntiviti, ferite aperte. ecc.).

Tutti hanno l'obbligo assoluto e primario di garantire la sicurezza e la salute dei bagnati in condizioni di normale esercizio ed in caso di emergenza.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai bambini, i soggetti diversamente - anche temporaneamente - abili, alle donne in stato di gravidanza ed alle persone anziane.

La massima attenzione va posta al rischio di annegamento.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA VASCA PISCINA

I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in particolare, che:

A) la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;

B) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;

C) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori.

CAPIENZA PISCINA

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore a 1 ogni mq 1,5 di specchio d' acqua.

In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti, non potrà essere superiore a 1 ogni mq 2 di specchio d' acqua.

In generale comunque il numero dei bagnanti dovrà essere tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza.

Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e "bagnanti".

Sono "**frequentatori**" gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio. Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

Sono "**bagnanti**" i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche. Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:
Garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;
Garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

Le piscine della Categoria A1 devono garantire il rispetto del numero massimo di frequentatori e di bagnanti individuato nel piano di autocontrollo.

ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo.

All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle vasche sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni regionali.

Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo rispettando i tempi massimi previsti dalle Norme UNI e la quantità di acqua di reintegro giornaliera deve rispettare le percentuali previste dalle Norme UNI.

Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione.

Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore, può essere consentito un tempo massimo di ricircolo di 8 ore.

In nessun caso l'acqua di immissione, esclusa la potabile, deve essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento.

Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto.

Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere istallato un contatore totalizzatore.

Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.

Devono essere previsti dispositivi per il controllo delle portate di ricircolo per ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento dell'acqua di immissione in vasca.

REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno relativo al comportamento dei frequentatori, che dovrà riportare anche elementi di educazione sanitaria, deve essere esposto in posizione visibile e in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte degli utenti.

Deve contenere almeno i seguenti punti:
Indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta
Divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
Raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
Obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
Ubicazione dei più vicini servizi igienici;
Orari di accesso in piscina;
Vietato l'ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati.

Il predetto regolamento **è allegato al presente documento** ed esposto all'ingresso dell'area vasche.

In caso sia già presente un regolamento interno della piscina, il responsabile può continuare ad esporre lo stesso qualora sia idoneo e conforme almeno ad i punti sopra elencati.

ELEMENTI FUNZIONALI

Nel complesso piscina, si individuano i seguenti possibili **elementi funzionali**, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:

- Sezione impianti tecnici
- Sezione servizi
- Sezione vasche (natatorie e di balneazione)
- Sezione attività accessorie
- Sezione pubblico

SEZIONE IMPIANTI TECNICI

Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi debbono essere facilmente identificabili attraverso segnaletica che ne indichi la funzione; devono essere confinati in appositi locali chiusi facilmente ventilabili, ed inoltre dotati di estrattore dell'aria al di sopra dei contenitori per i prodotti chimici.

I contenitori dei prodotti chimici, all' interno del locale impianti tecnici, dovranno avere impresso il nome del principio attivo contenuto ed il relativo titolo; il gestore dovrà conservare le schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati a disposizione delle autorità competenti.

Nei locali per impianti tecnici ove sono presenti i contenitori dei prodotti chimici in fase liquida devono essere previsti dei bacini di contenimento; inoltre nello stesso ambiente dove vengono ubicati gli impianti tecnici non possono essere installati degli impianti termici.

Gli impianti tecnici (pompe, filtri, sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell'acqua in vasca dovranno essere conformi e previsti secondo quanto stabilito dalla norma UNI vigente.

I materiali per la pulizia, per la disinfezione degli ambienti ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo debbono risultare approvvigionati in quantità tale da assicurare in qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.

SEZIONE SERVIZI

Per sezione servizi si intende l’insieme dei locali (qualora presenti) adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio.

Per le strutture turistico ricettive si dettano le seguenti disposizioni:

È obbligatorio disporre nei pressi dell’area balneatoria una vaschetta lava piedi che consenta l’immersione completa dei piedi con doccia, alimentata in modo continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante e anche almeno una doccia;
Nelle strutture alberghiere, nei camping e nelle strutture agrituristiche nelle quali l’accesso alle piscine è riservato ad uso esclusivo degli ospiti, non sono obbligatori spogliatoi, né servizi igienici all’interno della sezione vasche. Nelle strutture ricettive dove l’accesso alla piscina sia esteso anche a clienti presenti occasionalmente ad per fruire di un servizio di ristorazione, è invece necessario predisporre un adeguato numero di spogliatoi e servizi igienici;
Deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti;
Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate durante tutto l’orario di funzionamento della piscina da personale adeguatamente formato. La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili. Dovrà essere consentito un agevole avvicinamento di un’ambulanza. Ove necessario devono essere previsti mezzi alternativi al pubblico soccorso.

SEZIONE VASCHE (NATATORIA E BALNEAZIONE)

Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche:

La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti e consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Le pareti delle vasche devono garantire la sicurezza dei bagnanti, le prese di fondo dovranno essere dotate di griglie fisse non amovibili conformi alle norme UNI vigenti;

Sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucciolo. I materiali in metallo devono resistere alla corrosione. L'altezza del vano vasca negli impianti coperti, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m 3,5 e comunque deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità;

Debbono essere apposte marcature sul bordo della vasca indicanti i valori massimi e minimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate a mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza della quali avviene una variazione della pendenza del fondo;

A bordo vasca devono essere collocati almeno due galleggianti salvagente regolamentari dotati di fune di recupero;

Gli spazi perimetrali e ove previsti, gli spazi relativi ad attività accessorie praticabili dai frequentatori, devono essere accessibili solo a piedi nudi e/o con idonee calzature e possedere caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, confort e sicurezza. Le banchine perimetrali debbono avere un'idonea pendenza verso l'esterno per l'allontanamento delle acque; che devono essere convogliate direttamente in fogna senza possibilità di immissione in vasca;

Gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e balneazione debbono essere delimitate da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe. Tale separazione, che deve comunque rispondere ad esigenze sia di igiene che sicurezza, può essere realizzata anche con elementi mobili (es. Fioriere). Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti; nella zona solarium deve essere collocato un numero adeguato di contenitori per rifiuti;

Si intende per acqua di tracimazione quella raccolta con sfioro non dipendente dalle variazioni di livello per la presenza dei bagnanti, ma dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro ed ai fattori naturali accidentali (pioggia, vento, etc.).tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema di tracimazione delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello del pelo dell'acqua del bacino (per le tipologie previste dalle norme uni vigenti);

Per piscine con superficie superiore a mq 100 e deve essere disposto almeno sui due lati più lunghi per piscine rettangolari. Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75% del perimetro della vasca;

Per piscine con superficie di vasca inferiore a mq 100 possono essere utilizzati skimmer, nel rapporto di uno ogni mq 25 di superficie di vasca, escludendo per motivi di sicurezza le pareti di virata;

I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero devono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia. Le acque di lavaggio del bordo vasca non devono defluire nel canale sfioratore;

I canali sfioratori dovranno essere comunque conformi alle norme uni vigenti;

I trampolini potranno essere installati solo nei casi in cui le vasche abbiano requisiti previsti dalla normativa fin fina. Eventuali acquascivoli di altezza maggiore od uguale a 2 metri devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e 2.

SEZIONE ATTIVITÀ ACCESSORIE

Gli spazi perimetrali e ove previsti, gli spazi relativi ad attività accessorie praticabili dai frequentatori, devono essere accessibili solo a piedi nudi e/o con idonee calzature e possedere caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, confort e sicurezza. Le banchine perimetrali debbono avere un'idonea pendenza verso l'esterno per l'allontanamento delle acque; che devono essere convogliate direttamente in fogna senza possibilità di immissione in vasca;

SEZIONE PUBBLICO

Ove sia presente una sezione per il pubblico i posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'area destinata al pubblico vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno.

Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone.

È necessario, inoltre, evitare che le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico possano refluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori delle vasche; a questo scopo si devono adottare opportuni sistemi di intercettazione (canalette di scolo, pavimentazione inclinata ecc.) per il convogliamento e la raccolta delle acque di lavaggio.

Ove sia prevista una sezione per servizi accessori comprendente aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività ricreative e culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre attività complementari, la stessa deve essere strutturata per uso esclusivo o del pubblico o dei frequentatori delle vasche.

Sono ammessi servizi accessori di uso comune solo nel caso che vi sia una netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra citate senza lacuna interferenza dei relativi percorsi.

Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione vasche, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere garantita la fruibilità da parte di portatori di handicap, secondo la normativa vigente.

All'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori che dovrà riportare anche i seguenti elementi di educazione sanitaria, di comportamento e di igiene personale:

A- I frequentatori, prima di accedere alle vasche debbono sottoporsi ad accurata doccia;

B- nei percorsi a piedi nudi è consigliato l’uso degli zoccoli di legno o ciabattine di plastica o gomma; l’uso di scarpette da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all’interno dei percorsi a piedi nudi;

C- l’uso della cuffia è disciplinato dal regolamento interno della struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell’ analisi del rischio effettuata dal gestore.

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA



DESCRIZIONE ATTIVITÀ

La piscina è inserita presso una struttura turistica, già adibita in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti.

Il plesso natatorio si presta alle attività di:

Gioco
Balneazione per adulti e bambini

Per tali attività, deve quindi essere rispettato l'insieme delle condizioni di igiene e sicurezza relative allo svolgimento del lavoro negli impianti natatori in tutti i relativi e molteplici aspetti (sicurezza delle strutture, gestione delle emergenze, ecc.).

Le misure attuate al fine di garantire la costante sicurezza degli ospiti, degli atleti, degli eventuali spettatori, dei lavoratori della società e di ogni altra persona che possa risultare presente o operativa all'interno del sito sono descritte Documento di Valutazione dei Rischi, nel Piano di Emergenza e nel Registro dei controlli in relazione agli obblighi derivanti dalle norme applicabili; quali il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e il D.M. 10 marzo 1998.

CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI DELL'IMPIANTO

AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'USO DELLA PISCINA	Protocollo n.	**2345**
	del	**01/01/2021**
ANNO DI COSTRUZIONE PISCINA	2001	

NUMERO VASCHE	1 vasca principale / 1 vasca idromassaggio

CATEGORIA	**Categoria B – Piscine di proprietà pubblica o privata, ad uso collettivo (condominiali, alberghiere)**
GRUPPO	**a2**
TIPOLOGIA (caratteristiche strutturali)	Tipologia 1 - piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti
TIPO (utilizzazione)	Tipo C - vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione

PLANIMETRIA PISCINA	Allegata al presente documento e conservata presso l’archivio della gestione
FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO	Acquedotto pubblico
CONTATORE ACQUA SU COLLETTORE DI MANDATA DI IMMISSIONE	Presente
ORARIO DI APERTURA DELL'IMPIANTO	Vedi regolamento Interno

CAPIENZA PISCINA

N° massimo di BAGNANTI contemporaneamente presenti in VASCA PISCINA	Adulti	**33**
	Bambini	Non specificato
N° massimo di BAGNANTI contemporaneamente presenti in VASCA IDROMASSAGGIO	Adulti	**7**
	Bambini	Non specificato
N° massimo di FREQUENTATORI contemporaneamente presenti presso l'impianto di balneazione	Non specificato	
REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI ALLE VASCHE	Nessuna Registrazione	

ASSISTENTE BAGNANTI

Il Titolare dell'attività ricettiva non si avvale della figura di assistente bagnanti poiché sussistono i seguenti requisiti:

CARATTERISTICHE VASCA	**< 100 m2**
	Profondità ≤ 140 cm
LATI DEL BORDO VASCA LIBERI DA OSTACOLI CHE NE PRECLUDANO LA VISUALE	***4***
VIGILANZA BAGNANTI IN VASCA	***Sistemi di controllo remoto (videosorveglianza)***
VIGILANZA NON CONTINUATIVA	Informazione oraria in Regolamento Piscina
PERSONALE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO	Disponibile durante l'orario di apertura piscina
	Abilitato al Primo Soccorso come da D.lgs. 81/08 e D.M. 388/03

ISTRUTTORI DI NUOTO

Non sono presenti istruttori di nuoto in struttura.

CONTROLLI INTERNI:

Elementi Funzionali,
Punti Critici,
Operazioni di Igiene & Sanificazione.



Piscine di Categoria A - Gruppo A2

Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti e il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di un piano di autocontrollo, conservato presso l'impianto stesso che, mediante analisi dei processi e dei punti critici e il loro monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

Il piano deve essere redatto secondo i seguenti criteri:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Il responsabile della piscina verifica che i controlli interni siano eseguiti secondo il protocollo di gestione e di autocontrollo redatto sulla base della valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.
Il responsabile della piscina deve inoltre garantire la corretta applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse, qualora necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della piscina.

Fermo restando quanto previsto dal Decreto ministeriale del 1996 in materia di sicurezza sulle piscine sportive, nelle piscine della categoria A- gruppo A1 il piano di autocontrollo deve contenere anche il numero massimo ammissibile di bagnanti, di frequentatori e di assistenti bagnanti nel rispetto degli obiettivi.

I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno **due anni**, in modo da poter fornire all'Azienda Unità sanitaria locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile deve altresì adottare i provvedimenti necessari (es esclusione di vasche o sospensione dell'attività dell'intera piscina) e darne comunicazione immediata all'organo di controllo competente.

VERIFICA PERIODICA DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO	Verifica **annuale** della permanenza delle condizioni iniziali e dell'applicazione delle direttive riportate nella presente documentazione, anche alla luce di eventuali segnalazioni dell'ODC.

SEZIONE IMPIANTI TECNICI

DESCRIZIONE

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA IMPIANTI	Presente
LOCALE DESTINATO ALLE APPARECCHIATURE DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA	Distinto e separato fisicamente dal locale destinato al deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti
LOCALE DESTINATO AL DEPOSITO DEI CONTENITORI E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE DI DOSAGGIO DELLE SOSTANZE DISINFETTANTI	Distinto e separato fisicamente dal locale destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua

SEZIONE VASCHE

VASCA PISCINA

DESCRIZIONE

FORMA	rettangolare
SUPERFICIE (m^2)	20
VOLUME (m^3)	3
PROFONDITÀ MAX (cm)	200
VARIAZIONE BATIMETRICA	Variazioni segnalate a bordo vasca
ATTREZZATURE ACCESSORIE	Scivolo <200cm

DELIMITAZIONE AREA PISCINA	Recinzione in vetro temprato	che ne preclude l'accesso e obbliga il passaggio a piede nudo tramite vaschetta lava piedi.

IMPIANTO TECNICO

N° POMPE	3 + 1 di riserva
Potenza (kW)	110
Portata (m^3/h)	20

N°. FILTRI	3
Diametro netto (mm)	22
Tipologia	Sabbia
Modalità contro lavaggi	Automatica
Frequenza contro lavaggi	Giornaliera

N°. PREFILTRI	2

RISCALDAMENTO ACQUA DI VASCA	Nessuno
°T di esercizio	Ambiente

RICIRCOLO CONTINUO DELL'ACQUA DI VASCA	Come da norma UNI 10637: Aspirazione < = 1,7 m/sec. - Mandata < = di 2,5 m/sec
RICAMBIO EX NOVO ACQUA DI VASCA	3mq
CONTATORE DEDICATO ALL'ACQUA DI REINTEGRO	No
PRESENZA DI ISPEZIONI PER ACQUA DI IMMISSIONE E DI APPROVVIGIONAMENTO VASCA	No

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA DI VASCA

L'impianto di circolazione dell'acqua della vasca è composto da:

Pompe di circolazione dell'acqua	In funzione 24 ore al giorno, garantendo una continua e costante circolazione della stessa.
	L'impianto è dotato di pompe di riserva che possono essere inserite in caso di anomalia della pompa, al fine di garantire in ogni momento un'adeguata circolazione dell'acqua

2	Bocchette di immissione	, opportunamente posizionate, che garantiscono una omogenea distribuzione dell'acqua d'ingresso nelle vasche
3	Bocchette di immissione	, opportunamente posizionate, che garantiscono una omogenea distribuzione dell'acqua d'ingresso nelle vasche
1	Prese di fondo a griglia	Posizionate al termine della pendenza di fondo; mantenute chiuse in presenza di bagnanti ed aperte solo in caso di necessità (svuotamento totale o parziale del bacino)
1	Bocchetta aspira fango	Mantenuta chiusa durante l'orario di balneazione

Sfioratoi	Posizionati sulle vasche per permettere un'omogenea ripresa dell'acqua che esce dalle vasche e che viene condotta agli impianti di trattamento dell'acqua stessa.	
Vasca di compenso	Avente una cubatura di **m^3**	4

L'impianto di circolazione è in grado di far passare tutta l'acqua delle vasche attraverso i filtri ed al sistema di sanificazione e trattamento idrico almeno una volta al giorno.

La vasca, accatastata come idromassaggio, presenta un volume inferiore a 4m3; pertanto non è accomunabile ad una vasca piscina ai sensi della UNI 10637 e quindi non viene trattata in questo manuale

SEZIONE SERVIZI

Punto critico:
ACCESSO ALL'IMPIANTO

DESCRIZIONE

PASSAGGIO DI ACCESSO E RIENTRO BAGNANTI DALLA VASCA	Obbligato ma non separato

ANALISI DEL PUNTO CRITICO

PERICOLO	**Carenza igienico sanitarie dell'acqua in vasca dovute al sovraffollamento**
PUNTO DI CONTROLLO	Presente
AZIONE PREVENTIVA	Determinazione del numero massimo di frequentatori in relazione alle dimensioni della vasca, al carico inquinante, alle attività svolte, alla potenzialità degli impianti di trattamento delle acque

Criteri di monitoraggio

MONITORAGGIO	Metodologia	Verifica periodica dei bagnanti in vasca
	Frequenza	Quotidiana
PARAMETRI DI CONTROLLO	Frequentatori / bagnanti in vasca	
LIMITI	Numero frequentatori / bagnanti massimi contemporaneamente presenti (come riportato nell'apposita sezione del presente documento)	
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	Nessuno	
AZIONE CORRETTIVA	Sospensione nuovi ingressi fino al rientro nei limiti consentiti	

PROCEDURA DI IGIENE E SANIFICAZIONE

AZIONE	**DETERSIONE PAVIMENTI**
PRODOTTO	- Detergente
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Passare prodotto detergente - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati

AZIONE	**DISINFEZIONE PAVIMENTI**
PRODOTTO	- Sanificante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo detersione
PROCEDURA	- Passare prodotto sanifinacte - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati

AZIONE	**TRATTAMENTO ANTIMICOTICO PAVIMENTI**
PRODOTTO	- Antimicotico
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo disinfezione
PROCEDURA	- Passare il prodotto - Lasciare agire
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini - Fughe delle piastrelle

Punto critico:
VASCHETTA LAVA PIEDI

DESCRIZIONE

VASCHETTE LAVA PIEDI	1	Ricambio manuale 3 volte al giorno ad opera dell'assistente bagnanti	di soluzione con sanificante

ANALISI DEL PUNTO CRITICO

PERICOLO	- **Contaminazione delle superfici (scarsa igiene ospiti, acqua stagnante)** - **Insorgenza di dermatiti e micosi**
PUNTO DI CONTROLLO	Presente
AZIONE PREVENTIVA	Pulizia e sanificazione delle superfici, vaschetta alimentata con antimicotico

Criteri di monitoraggio

MONITORAGGIO	Metodologia	Controllo visivo
	Frequenza	Quotidiana
PARAMETRI DI CONTROLLO	Condizioni igienico sanitarie	
LIMITI	D.G.R. Emilia Romagna n° 1092 del 18/07/2005 – Disposizioni tecniche	
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	Nessuno	
AZIONE CORRETTIVA	Detersione e sanificazione straordinaria	

PROCEDURA DI IGIENE E SANIFICAZIONE

AZIONE	**PULIZIA ORDINARIA**
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Asportazione del materiale grossolano, specie per vasche lavapiedi a presidio di piscine esterne - Pulizia dell'unità di filtrazione, se presente

AZIONE	**DETERSIONE VASCHETTA LAVAPIEDI VUOTA**
PRODOTTO	- Detergente - Disincrostante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Applicare il prodotto - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI -	Piletta di scarico

AZIONE	**DISINFEZIONE VASCHETTA LAVAPIEDI VUOTA**
PRODOTTO	- Disinfettante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Applicare il prodotto - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Piletta di scarico

AZIONE	**TRATTAMENTO ANTIMICOTICO**
PRODOTTO	- Antimicotico
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Continua
PROCEDURA	- Dosaggio del prodotto antimicotico nell'acqua di alimentazione
PUNTI CRITICI	- Fughe delle piastrelle - Bocchette di mandata e griglie di scarico - Piletta di scarico

Punto critico:
DOCCE

DESCRIZIONE

CARATTERIZZAZIONE	Esterne, dedicate esclusivamente alla piscina

COMPOSIZIONE	
LINEE ALIMENTAZIONE	
MISCELAZIONE	

ANALISI DEL PUNTO CRITICO

PERICOLO	**Condizioni igienico sanitarie**
PUNTO DI CONTROLLO	Presente
AZIONE PREVENTIVA	Pulizia quotidiana dei pavimenti e delle superfici come da gestione struttura

Criteri di monitoraggio

MONITORAGGIO	Metodologia	Controllo visivo
	Frequenza	Quotidiana, almeno 2 volte al gg
PARAMETRI DI CONTROLLO	Condizioni igienico sanitarie	
LIMITI	Numero frequentatori/bagnanti massimi contemporaneamente presenti (come riportato nell'apposita sezione del presente documento)	
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	Schede di registrazione dei controlli effettuati quotidianamente sull'acqua in vasca	
AZIONE CORRETTIVA	Sospensione nuovi ingressi fino al rientro nei limiti consentiti	

PROCEDURA DI IGIENE E SANIFICAZIONE

Docce di ingresso piscina esterne

AZIONE	**DETERSIONE PARETI E ARREDI**
PRODOTTO	- Detergente - Disincrostante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Nebulizzare il prodotto - Lasciare agire - Risciacquare - Asciugare con panno idrotessuto
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati

AZIONE	**DETERSIONE CALPESTABILE (PIATTO) DOCCIA**
PRODOTTO	- Detergente - Disincrostante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Passare prodotto detergente - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini

AZIONE	**DISINFEZIONE PARETI E ARREDI**
PRODOTTO	- Sanificante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo detersione
PROCEDURA	- Nebulizzare il prodotto - Lasciare agire - Risciacquare - Asciugare con panno idrotessuto
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati

AZIONE	**DISINFEZIONE CALPESTABILE (PIATTO) DOCCIA**
PRODOTTO	- Sanificante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo detersione
PROCEDURA	- Passare prodotto sanifinacte - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini

AZIONE	**TRATTAMENTO ANTIMICOTICO PARETI E ARREDI**
PRODOTTO	- Antimicotico
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo disinfezione
PROCEDURA	- Nebulizzare il prodotto - Lasciare agire
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini - Fughe delle piastrelle

AZIONE	**TRATTAMENTO ANTIMICOTICO CALPESTABILE (PIATTO) DOCCIA**
PRODOTTO	- Antimicotico
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo disinfezione
PROCEDURA	- Passare il prodotto - Lasciare agire
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini - Fughe delle piastrelle

Punto critico:
BANCHINA, ARREDI E SPAZI PERIMETRALI

DESCRIZIONE

RIVESTIMENTO BANCHINE PERIMETRALI	Pavimentazione antiscivolo
NUMERO SALVAGENTI (ANULARI) PRESENTI A BORDO VASCA	2
RACCOGLITORI RIFIUTI	2

ANALISI DEL PUNTO CRITICO
SPAZI PERIMETRALI INTORNO ALLA VASCA PER EVENTI OCCASIONALI

PERICOLO	**- Contaminazione delle superfici (scarsa igiene ospiti, acqua stagnante)** **- Insorgenza di dermatiti e micosi**
PUNTO DI CONTROLLO	Non presente
AZIONE PREVENTIVA	Pulizia e disinfezione relativamente all’evento effettuata da personale interno con prodotti dedicati

Criteri di monitoraggio

MONITORAGGIO	Metodologia	Controllo visivo
	Frequenza	Fine evento
PARAMETRI DI CONTROLLO	Frequentatori / bagnanti in vasca	
LIMITI	Nessuno	
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	Nessuno	
AZIONE CORRETTIVA	Pulizia, detersione e sanificazione straordinaria	

ANALISI DEL PUNTO CRITICO
COMPORTAMENTO IMPRUDENTE

PERICOLO	**- Cadute, ferite, abrasioni, incidenti**
PUNTO DI CONTROLLO	Non presente
AZIONE PREVENTIVA	- Definizione delle regole di comportamento (divieto di correre su tutto il parterre) - Esposizione in modo ben visibile del regolamento interno della piscina indicante chiaramente le disposizioni in materia

Criteri di monitoraggio

MONITORAGGIO	Metodologia	Sorveglianza da parte del personale addetto (responsabile piscina/gestore)
	Frequenza	Continua
PARAMETRI DI CONTROLLO	Requisiti minimi di sicurezza in relazione alle caratteristiche della struttura e alla tipologia di attività svolta	
LIMITI	D.G.R. Emilia Romagna n° 1092 del 18/07/2005 - Disposizioni tecniche	
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	Nessuno	
AZIONE CORRETTIVA	Nessuna	

PROCEDURA DI IGIENE E SANIFICAZIONE

AZIONE	**ASCIUGATURA PAVIMENTO BANCHINA**
FREQUENZA	Quotidiana e in caso di bisogno
PROCEDURA	- Passaggio con spazzola

AZIONE	**DETERSIONE PAVIMENTO BANCHINA**
PRODOTTO	- Detergente
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Liberare l'ambiente da ostacoli - Passare prodotto detergente - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Griglie di sfioro - Chiusini

AZIONE	**DISINFEZIONE PAVIMENTO BANCHINIA**
PRODOTTO	- Sanificante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo detersione
PROCEDURA	- Applicare il prodotto sanificante - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Griglie di sfioro

AZIONE	**TRATTAMENTO ANTIMICOTICO PAVIMENTO BANCHINA**
PRODOTTO	- Antimicotico
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo disinfezione
PROCEDURA	- Passare il prodotto - Lasciare agire
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini - Fughe delle piastrelle

AZIONE	**DETERSIONE PARETI BANCHINIA**
PRODOTTO	- Detergente - Disincrostante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Nebulizzare il prodotto detergente - Lasciare agire - Risciacquare - Asciugare con panno idrotessuto
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati

AZIONE	**DISINFEZIONE PARETI BANCHINIA**
PRODOTTO	- Disinfettante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo detersione
PROCEDURA	- Nebulizzare il prodotto detergente - Lasciare agire - Risciacquare - Asciugare con panno idrotessuto
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati

AZIONE	**TRATTAMENTO ANTIMICOTICO PARETI BANCHINA**
PRODOTTO	- Antimicotico
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo disinfezione
PROCEDURA	- Nebulizzare il prodotto - Lasciare agire
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini - Fughe delle piastrelle

AZIONE	**PULIZIA ORDINARIA ARREDI**
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Passaggio con panno bagnato - In caso di necessità, spazzolare e detergere

AZIONE	**DETERSIONE ARREDI**
PRODOTTO	- Detergente
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Applicare il prodotto detergente - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Superfici a contatto con il pubblico - Fughe delle componenti

AZIONE	**DISINFEZIONE ARREDI**
PRODOTTO	- Sanificante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo detersione
PROCEDURA	- Applicare il prodotto detergente - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Superfici a contatto con il pubblico - Fughe delle componenti

AZIONE	**TRATTAMENTO ANTIMICOTICO PAVIMENTO BANCHINA**
PRODOTTO	- Antimicotico
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo disinfezione
PROCEDURA	- Passare il prodotto - Lasciare agire
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Superfici a contatto con il pubblico - Fughe delle componenti

Punto critico:
SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE

CARATTERIZZAZIONE	*Ad uso esclusivo della piscina*

	DISTINZIONE	N. DOCCE	N. LAVABO
SUDDIVISIONE SERVIZI	Comune a donne e uomini	3	3

ANALISI DEL PUNTO CRITICO

PERICOLO	**Condizioni igienico sanitarie**
PUNTO DI CONTROLLO	Presente
AZIONE PREVENTIVA	Pulizia quotidiana dei pavimenti e delle superfici come da gestione struttura

Criteri di monitoraggio

MONITORAGGIO	Metodologia	Controllo visivo
	Frequenza	Quotidiana, almeno 2 volte al gg
PARAMETRI DI CONTROLLO	Condizioni igienico sanitarie	
LIMITI	Numero frequentatori/bagnanti massimi contemporaneamente presenti (come riportato nell'apposita sezione del presente documento)	
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	Schede di registrazione dei controlli effettuati quotidianamente sull'acqua in vasca	
AZIONE CORRETTIVA	Sospensione nuovi ingressi fino al rientro nei limiti consentiti	

PROCEDURA DI IGIENE E SANIFICAZIONE

AZIONE	**LAVAGGIO SANITARI CON ACQUA E SPINGIACQUA**
FREQUENZA	2 volte al giorno (1 mattina, 1 pomeriggio)
PROCEDURA	- Irrorare con acqua pavimento e parte inferiore delle pareti - Eliminare il residuo di acqua con attrezzo spingiacqua - A fine giornata, o in caso di necessità, detergere

AZIONE	**ASCIUGATURA PAVIMENTO**
FREQUENZA	2 volte al giorno (1 mattina, 1 pomeriggio)
PROCEDURA	- Asciugare con panno idrotessuto - A fine giornata, o in caso di necessità, detergere

AZIONE	**DETERSIONE PARETI, ARREDI E SANITARI**
PRODOTTO	- Detergente - Disincrostante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Nebulizzare il prodotto - Lasciare agire - Risciacquare - Asciugare con panno idrotessuto
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati

AZIONE	**DETERSIONE PAVIMENTI**
PRODOTTO	- Detergente - Disincrostante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Quotidiana
PROCEDURA	- Passare prodotto detergente - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini

AZIONE	**DISINFEZIONE PARETI ARREDI, E SANITARI**
PRODOTTO	- Sanificante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo detersione
PROCEDURA	- Nebulizzare il prodotto - Lasciare agire - Risciacquare - Asciugare con panno idrotessuto
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati

AZIONE	**DISINFEZIONE PAVIMENTI**
PRODOTTO	- Sanificante
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo detersione
PROCEDURA	- Passare prodotto sanifinacte - Lasciare agire - Risciacquare
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini

AZIONE	**TRATTAMENTO ANTIMICOTICO PARETI, ARREDI E SANITARI**
PRODOTTO	- Antimicotico
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo disinfezione
PROCEDURA	- Nebulizzare il prodotto - Lasciare agire
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini - Fughe delle piastrelle

AZIONE	**TRATTAMENTO ANTIMICOTICO PAVIMENTI**
PRODOTTO	- Antimicotico
DILUIZIONE	Come da etichetta
FREQUENZA	Dopo disinfezione
PROCEDURA	- Passare il prodotto - Lasciare agire
PUNTI CRITICI	- Residui essiccati o calpestati - Chiusini - Fughe delle piastrelle

Punto critico:
PRONTO SOCCORSO

DESCRIZIONE

PRONTO SOCCORSO	Presente cassetta del pronto soccorso
Collocazione	Ufficio reception

ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SERVIZIO E DI SOCCORSO	Ingresso principale	
	Viale Regina Elena, 191	RIMINI (RN)

ANALISI DEL PUNTO CRITICO

PERICOLO	**Impedimenti negli interventi di primo soccorso**
PUNTO DI CONTROLLO	Non presente
AZIONE PREVENTIVA	Dotazione del locale di primo soccorso
Luogo di conservazione	Servizi igienici dedicati alla piscina

Criteri di monitoraggio

MONITORAGGIO	Metodologia	Controllo dell'efficienza dell'attrezzatura di primo soccorso e dello stato di conservazione dei materiali di medicazione
	Frequenza	Prima della riapertura della piscina agli ospiti
PARAMETRI DI CONTROLLO	Controllo dello stato di conservazione dei materiali di medicazione	
LIMITI	D.G.R. Emilia Romagna no 1092 del 18/07/2005 -- Disposizioni tecniche, Contenuto cassetta di primo soccorso all. 1 del D.M. n388 del 2003)	
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	Nessuno	
AZIONE CORRETTIVA	Ripristino dotazioni mancanti, scadute o danneggiate	

PROCEDURA DI GESTIONE
EMERGENZE ED INFORTUNI GRAVI

AVVISTAMENTO E ALLARME
L'addetto alla reception (o chi monitora gli schermi) nota un comportamento anomalo, un corpo immobile sul fondo o a galla, o bagnanti che sbracciano e chiedono aiuto.

Nota di sicurezza: La videosorveglianza deve essere monitorata costantemente o supportata da sistemi di intelligenza artificiale con allarme automatico per "uomo a terra/annegamento". In caso contrario, non sostituisce in alcun modo la vigilanza attiva.

ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Almeno due membri dello staff, dei quali almeno uno è addetto al Primo Soccorso, si recano immediatamente a bordo vasca muniti di:

- **Valigetta di primo soccorso**
- **Cellulare aziendale / telefono cordless**
-

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA
I soccorritori (personale interno) utilizzano i dispositivi di salvataggio a bordo vasca (salvagenti anulari con cima, asta di salvataggio se presente) per recuperare la vittima senza mettersi in pericolo.

Solo se formati e in sicurezza, questi estraggono l'infortunato dall'acqua.

Il personale addetto al Primo Soccorso avvia la catena del primo soccorso (BLS/BLSD).

ALLERTAMENTO DEI SOCCORSI (112)
Contemporaneamente al recupero, la reception (o il secondo soccorritore) chiama il **112**. Anche in questo caso, un addetto viene distaccato sulla strada principale per facilitare l'accesso dei soccorritori del 112.

AZIONI POST-EMERGENZA
Una volta che l'infortunato è stato affidato alle cure del personale sanitario del 112, occorre gestire la parte burocratica e legale:

Isolamento dell'area: se l'incidente è grave, transennare l'area della piscina per consentire eventuali rilievi e impedire l'accesso ad altri ospiti.

Raccolta informazioni: registrare i dati dei testimoni presenti (nome, cognome, numero di telefono) e raccogliere le loro brevi dichiarazioni scritte su come si sono svolti i fatti.

Salvataggio delle registrazioni video (se presenti): scaricare immediatamente e mettere al sicuro le registrazioni delle telecamere di sicurezza relative all'orario dell'incidente (da conservare per scopi legali/assicurativi).

Redazione del Report Interno: il direttore della struttura o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve redigere un verbale dettagliato dell'accaduto entro 24 ore, allegando la scheda di manutenzione della piscina e i verbali di controllo delle acque.

Ripristino dei presidi: sostituire o ricaricare i materiali di primo soccorso utilizzati.

PIANO PER LE OPERAZIONI DI IGIENE E SANIFICAZIONE

SEZIONE SERVIZI

Locale o superficie	Azione	Prodotti	Frequenza	Esecutore
SERVIZI IGIENICI	Pulizia ordinaria Detersione Sanificazione	Detergente / Disincrostante Sanificante Antimicotico	Giornaliera e all'occorrenza durante la giornata	Assistente bagnanti
DOCCE	Pulizia ordinaria Detersione Sanificazione	Detergente / Disincrostante Sanificante Antimicotico	Giornaliera e all'occorrenza durante la giornata	Assistente bagnanti
ARREDI (lettini, armadietti, ecc.)	Pulizia ordinaria Detersione Sanificazione	Detergente / Disincrostante Sanificante Antimicotico	Giornaliera e all'occorrenza durante la giornata	Assistente bagnanti

SEZIONE NATATORIA

Locale o superficie	Azione	Prodotti	Frequenza	Esecutore
VASCHETTA LAVAPIEDI	Detersione Sanificazione	Detergente / Disincrostante Sanificante Antimicotico	3 volte al giorno e all'occorrenza durante la giornata	Assistente bagnanti
BANCHINA	Pulizia ordinaria Detersione Sanificazione	Detergente / Disincrostante Sanificante Antimicotico	Giornaliera e all'occorrenza durante la giornata	Assistente bagnanti
VASCA PIENA (fondo e pareti)	Asportazione automatizzata o manuale di sostanze galleggianti e materiali grossolani	Nessuno	Giornaliera e all'occorrenza durante la giornata	Assistente bagnanti
VASCA VUOTA	Detersione Sanificazione	Detergente dedicato Sanificante a base Ipoclorito di sodio	Annuale	Ditta esterna

PRODOTTI UTILIZZATI

Azione	Marca	Tipologia
DETERGENTE		
DISINCROSTANTE		
SANIFICANTE		
ANTIMICOTICO		

- In ottemperanza al D.Lgs 81/08, si allegano le schede di sicurezza dei prodotti previsti dai protocolli di igiene e sanificazione, da mettere a disposizione del personale operante per un corretto utilizzo degli stessi e per la consultazione in caso di emergenza medica.
- Si allegano altresì le schede tecniche delle attrezzature utilizzate.
- Gli specifici protocolli operativi sono riportati nelle schede a seguire.
- Per la registrazione quotidiana si adotti la scheda di monitoraggio "***2 -*** *Scheda di registrazione quotidiana delle operazioni di igiene e sanificazione e di gestione del trattamento dell'acqua di vasca*."

CONTROLLI ESTERNI

I controlli esterni competono all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

	ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it
Email:	igienepubblica.rn@auslromagna.it
Telefono:	0541 707290
Indirizzo:	Via Coriano, 38 47924 Rimini

Questa deve procedere alla valutazione del piano di autocontrollo, all'esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo piani di controllo predisposti tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo.

I controlli igienico-sanitari dovranno porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione dell'autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle condizioni igienico sanitarie complessive e più in generale all'adeguatezza del protocollo di gestione stesso e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.

I controlli esterni devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti il campione per l'analisi deve essere considerato una delle verifiche e non l'unica da effettuarsi nell'ambito dei controlli stessi.

Le piscine della categoria A sono soggette in qualsiasi momento ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi da essi previste.

Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico sanitari previsti adotterà adeguati provvedimenti, affinché vengano messe in atto le opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori.

REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI



Le piscine di categoria A devono rispettare i requisiti igienico ambientali stabiliti dall'Allegato 1 e dalla tabella A dell'"*Accordo tra Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio*" del 16 Gennaio 2003, relativi a:

- Caratteristiche delle acque utilizzate
- Sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua
- Punti di prelievo
- Requisiti termoigrometrici
- Requisiti di ventilazione
- Requisiti illuminotecnici
- Requisiti acustici

CARATTERISTICHE DELLE ACQUE UTILIZZATE

CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- Acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;
- Acqua di immissione in vasca: è quella costituita dall'acqua di ricircolo opportunamente trattata per assicurare i necessari requisiti;
- Acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative in materia di acqua destinata al consumo umano, fatta eccezione per la temperatura.
Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, la stessa deve essere sottoposta a giudizio d'idoneità da parte dell'azienda sanitaria locale.

Analisi acqua di vasca (Tabella A2, All.1 Acc. Sato Regioni 2003)	A discrezione dell'Organo di controllo

REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA

L'acqua di immissione in vasca **deve possedere i requisiti indicati nella tabella A1** ai fini del mantenimento delle caratteristiche dell'acqua contenuta in vasca entro i limiti previsti dalla tabella A2 dell'Allegato.

Le procedure di autocontrollo, redatte dal responsabile della piscina, devono includere le modalità di esecuzione dei controlli dell'acqua di immissione in vasca, nonché le registrazioni dei relativi esiti, delle non conformità e delle azioni correttive da intraprendere quando l'acqua di immissione risulta non conforme.

Le analisi per i controlli interni ed esterni delle acque di immissione in vasca devono essere effettuate secondo i metodi ufficiali specifici redatti dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.

In particolare:

- Per i parametri microbiologici devono essere utilizzate le metodiche pubblicate in Rapporti ISTISAN 13/46 e loro successivi aggiornamenti;
- Per i parametri chimici devono essere utilizzate le metodiche pubblicate in Rapporti ISTISAN 07/31 e loro successivi aggiornamenti fino alla pubblicazione di metodi ufficiali specifici per le acque di piscina.

Acqua di approvvigionamento	Acquedotto pubblico (si veda bolletta dell'ente erogatore del servizio idrico)

REQUISITI DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA

L'acqua contenuta in vasca deve possedere i requisiti indicati nella tabella A2 raggiunti e rilevabili in un qualsiasi punto della vasca.

Le procedure di autocontrollo, redatte dal responsabile della piscina, devono includere le modalità di esecuzione dei controlli dell'acqua di vasca, nonché le registrazioni dei relativi esiti, delle eventuali non conformità e delle azioni correttive da intraprendere quando l’acqua di balneazione risulta non conforme.

Le analisi dell'acqua devono essere effettuate utilizzando le metodiche previste dall'Istituto Superiore di Sanità: Rapporto ISTISAN 13/46 per i parametri microbiologici, e Rapporti ISTISAN 07/5 e 07/31 e loro successivi aggiornamenti, per i parametri chimici, in assenza di metodi ufficiali specifici per le acque di piscina, e fino alla loro pubblicazione.

L'acqua delle vasche deve essere **completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta ogni anno** e, comunque, ad ogni inizio di apertura stagionale.

Rinnovo acqua di vasca	Annuale (si veda registro allegato)

PROGRAMMA DI PROVE ANALITICHE ED ESAMI DI LABORATORIO

PARAMETRI CHIMICI E CHIMICO FISICI		
Parametro	Frequenza	Luogo di prelievo
* Temperatura	1 ogni 2 ore	Acqua di immissione in vasca Acqua di vasca
* pH	1 ogni 2 ore	Acqua di immissione in vasca Acqua di vasca
Potenziale Redox	1 ogni 2 ore	Acqua di vasca
Torbidità	ND	Acqua di immissione in vasca Acqua di vasca
Solidi sospesi	ND	Acqua di vasca
Colore	ND	Acqua di vasca
* Cloro attivo libero	1 ogni 2 ore	Acqua di immissione in vasca Acqua di vasca
* Cloro attivo combinato	ND	Acqua di immissione in vasca Acqua di vasca
Cloriti	ND	Acqua di vasca
Ozono	ND	Acqua di immissione in vasca
Sostanze organiche	ND	Acqua di vasca
Azoto ammoniacale	ND	Acqua di vasca
Flocculanti (se usati)	ND	Acqua di vasca
** Potabilità	ND	Acqua di alimentazione
PARAMETRI MICROBIOLOGICI		
Parametro	Frequenza	Luogo prelievo
Coliformi totali	ND	Acqua di vasca
Stafilococco aureo	ND	Acqua di vasca
Streptococchi fecali	ND	Acqua di vasca
Pseudomonas spp.	ND	Acqua di vasca
Carica batterica totale a 37°C	ND	Acqua di vasca
***Legionella	ND	Acqua della rete idrico-sanitaria

[*] Parametri da determinarsi all'atto del prelievo. Il primo controllo ha luogo un'ora prima dell'inizio dell'attività. I successivi durante l'attività stessa opportunamente distribuiti. Per la registrazione quotidiana si adottino le Schede di monitoraggio di cui rispettivamente alla SM.6.1 (Scheda di registrazione quotidiana dei valori di cloro attivo libero/combinato e pH dell'acqua di vasca) e SM 6.2 (Scheda di registrazione quotidiana della temperatura dell'acqua di vasca).
[**] In caso di approvvigionamento diverso da pubblico acquedotto (2 controlli annui)

[***] Si veda il “Documento di analisi o gestione del rischio legionellosi” ove sono allegati i certificati di analisi per la ricerca di legionella spp.

PUNTI DI PRELIEVO

Il programma di autocontrollo, redatto sulla base del documento di valutazione dei rischi di cui al punto 6.2 dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, deve fissare i punti di prelievo e la frequenza dei campionamenti.

Per l'analisi dei requisiti dell'acqua di approvvigionamento, il prelievo deve essere effettuato da un rubinetto installato lungo la tubazione di adduzione.

Per l'analisi dei requisiti dell'acqua di immissione, il prelievo deve essere effettuato da un rubinetto installato lungo ciascuna tubazione di mandata alle singole vasche, a valle degli impianti di trattamento.

Per l'analisi dei requisiti dell'**acqua in vasca**, il prelievo deve essere effettuato ad una profondità di circa 30 cm e ad una distanza di almeno 30/50 cm dal bordo vasca. Nei controlli di routine, il campione deve essere prelevato lontano da bocchette di immissione in una zona della vasca dove, per l'idraulica, il disinfettante residuo raggiunge il livello più basso riscontrabile in vasca.

Campionamento per analisi acqua di vasca (come da Tabella A2, All.1 Acc, Sato Regioni 2003)	Eseguito in caso di necessità da personale tecnico campionatore proveniente da laboratori accreditati al fine di rispettare i criteri d campionamento.

SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Il Regolamento (UE) 528/2012, entrato in vigore il 1° settembre 2013, disciplina l'immissione in commercio e l'utilizzo dei biocidi, tra i quali sono compresi i prodotti per il trattamento dell'acqua, distinguendo 2 ambiti di utilizzo (PT, Product Type):

PT2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali: […] I settori di impiego comprendono, tra l'altro, piscine, acquari, acque di balneazione e altre; sistemi di condizionamento e muri e pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e in altre aree per attività professionali […] prodotti usati come alghicidi per il trattamento di piscine, acquari e altre acque e per la riparazione di materiali da costruzione […]

PT 5 - Acqua potabile: prodotti usati per la disinfezione dell'acqua potabile per il consumo umano e animale. Alla luce del suddetto Regolamento, pertanto, possono essere ammessi all'utilizzo per gli ambiti PT2 e PT5, solo i principi attivi con funzione biocida inclusi nella lista positiva dei principi attivi, oppure le sostanze incluse nel programma europeo di revisione, fino al completamento della valutazione ed eventuale inserimento nella lista positiva.

I principi attivi, al momento, utilizzabili per il trattamento dell'acqua delle piscine, sono:

Disinfettanti:
- Ozono (CAS 10028-15-6)
- Cloro liquido (CAS 7782-50-6)
- Ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9)
- Ipoclorito di calcio (CAS 7778-54-3)
- Dicloroisocianurato sodico anidro - Troclosene sodico (CAS 2893-78-9)
- Dicloroisocianurato sodico biidrato - Troclosene sodico biidrato (CAS 51580-86-0)
- Acido tricloroisocianurico Simclosene (CAS 87-90-1)
- Ipoclorito di sodio prodotto in situ mediante tecnica dell'elettrolisi della salamoia, limitatamente a vasche di volume non superiore a 150 m3 e caratterizzate da un utilizzo non superiore a 10 bagnanti/ora non appartenenti alle piscine di categoria a.1) e c).
- Prodotti a base di bromo nelle forme correnti - bromo-cloro-dimetil-idantoina (BCDMH – CAS 32718-18-6) e bromuro di sodio (CAS 7647-15-6) associato a clorazione, limitatamente a vasche coperte di volume non superiore a 150 m3 e caratterizzate da un utilizzo non superiore a 10 bagnanti/ora non appartenenti alle piscine di categoria a.1) e c).

Flocculanti:
- Solfato di alluminio (solido) (CAS 10043-01-3)
- Solfato di alluminio (soluzione)(CAS 7784-31-8 e 16828-11-8)
- Cloruro ferrico (CAS7705-08-0)
- Cloruro ferrico anidro (CAS 10025-77-1)
- Clorosolfato ferrico (CAS 12410-14-9)
- Alluminio polidrossicloruro (CAS 1327-41-9, 12042-91-0, 10284-64-8)
- Alluminio polidrossiclorosolfato (CAS 39290-78-3)
- Alluminato di sodio (CAS 11138-49-1).

Correttori di pH:
- Acido cloridrico
- Acido solforico
- Sodio idrossido
- Sodio bisolfato
- Sodio carbonato
- Sodio bicarbonato
- Anidride carbonica.

Sostanze antialghe:
- N-alchil-N,N-dimetil-N-benzilammoniocloruro (CAS 68424-85-1 e 68989-00-4)
- Poli-idrossietilene(dimetiliminio)-etilene(dimetiliminio)-metilene-dicloruro (CAS 25988-97-0)
- Poli-ossietilene(dimetiliminio)-etilene(dimetiliminio)-etilene-dicloruro. (CAS 31075-24-8 e 31512-74-0)

I disinfettanti, i flocculanti e i correttori di pH devono possedere il grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

La disinfezione mediante ozono, bromo o raggi ultravioletti è consentita a condizione che nell'acqua in vasca sia comunque garantita la presenza di disinfettante con residuo di cloro attivo libero nelle quantità previste dalla tabella A2.
Tutte le sostanze da utilizzare nel trattamento dell'acqua devono essere stoccate e impiegate nel rispetto di quanto indicato nelle relative schede di sicurezza in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

SOSTANZE UTILIZZATE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

	Principio attivo	Sistema di dosaggio
DISINFETTANTI	Cloro liquido	Manuale
REINTEGRO CLORO RESIDUO	Cloro liquido	Manuale
FLOCCULANTI	Non utilizzato	Nessuno
CORRETTORI DI PH	Acido cloridrico	Manuale
ANTIALGHE	N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro	Manuale

Tutte le sostanze utilizzate nel trattamento dell'acqua sono stoccate e impiegate nel rispetto di quanto indicato nelle relative schede di sicurezza (allegate) ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI



L’allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformità delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela di acque dall’inquinamento.

Lo scarico delle acque reflue dovrà essere autorizzato sia che recapiti in pubblica fognatura o in altro recettore e in ogni caso dovrà avvenire in modo tale da non creare inconvenienti di natura igienico sanitaria.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE	Non presente

PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEGLI INFESTANTI

Gli animali infestanti (insetti volanti e striscianti, roditori, piccoli mammiferi) possono trovare un habitat ideale presso le aree esterne delle piscine, ove, oltre ad un ambiente umido si possono riscontrare anche residui di cibo avanzati da ristori e non immediatamente rimossi, per cui è opportuno predisporre, almeno una volta all'anno, uno specifico intervento di disinfestazione e derattizzazione dell'intero complesso piscina.

L'attività di disinfestazione può essere affidata ad aziende specializzate (iscritte in uno speciale registro previsto dalla attuale normativa in materia) o effettuata da un responsabile interno della piscina.

Al momento della stipula del contratto con la ditta specializzata è necessario acquisire la seguente documentazione:

- Schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati

- Le indicazioni base per un pronto intervento in caso di manipolazione dei suddetti prodotti

I cartelloni indicanti ogni postazione delle esche così strutturati:

- Numero della posizione
- Tipologia del veleno utilizzato
- Antidoto

Per gli eventuali interventi di derattizzazione, una planimetria indicante le postazioni delle esche con i rispettivi numeri di identificazione.
E' inoltre necessario che al termine di ogni intervento, la ditta specializzata rilasci una dichiarazione riportante lo stato delle esche topicida esaminate in dettaglio.

Tutta questa documentazione dovrà essere archiviata nel presente protocollo di autocontrollo.

Per la registrazione si adotti la Scheda di monitoraggio di cui alla SM.6.2 (Scheda di registrazione dell'attività di sanificazione).

SCHEDE DI MONITORAGGIO REGISTRAZIONE E MANUTENZIONE

REGISTRI – Allegati al Manuale di Autocontrollo Piscine

1 - Scheda di registrazione quotidiana del numero di bagnati in vasca, i valori, di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, pH e temperatura dell'acqua di vasca ogni 2 ore

2 - Scheda di registrazione quotidiana delle operazioni di igiene e sanificazione e di gestione del trattamento dell'acqua di vasca

3 - Scheda di registrazione dell'attività di controllo e prevenzione della legionella

4 - Registro degli esami di laboratorio

5 - Schede di registrazione delle non conformità generali, delle denunce di rotture e delle alterazioni o anomalie del sistema di trattamento dell'acqua di vasca

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE SANITARIA DEL PERSONALE

NOME E COGNOME	MANSIONE	DATA FORMAZIONE	FIRMA
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	
		___/___/20___	