

## Anexo M

Tabela 3a - Coeficientes de força (Cx-pav) parciais por pavimento - AFIPE - CAMPANÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO.

Pavimento	Cota arquitetônico [m]	Área referência [m²]	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°
Telhado	121,40	369,6	0,16	0,04	0,04	0,07	0,03	0,00	-0,09	-0,19	-0,18	-0,20	-0,20	-0,19	-0,17	-0,14	-0,11	-0,07	-0,02	0,04	0,12	0,18	0,19	0,21	0,20	0,20
Cobertura	116,85	129,6	0,23	0,00	0,12	0,32	0,38	0,16	0,02	-0,10	-0,26	-0,38	-0,36	-0,46	-0,52	-0,44	-0,34	-0,36	-0,25	-0,05	0,06	0,22	0,44	0,39	0,35	0,41
Mirante	107,35	276,9	0,23	0,00	0,12	0,32	0,38	0,16	0,02	-0,10	-0,26	-0,38	-0,36	-0,46	-0,52	-0,44	-0,34	-0,36	-0,25	-0,05	0,06	0,22	0,44	0,39	0,35	0,41
Quarteto	96,55	294,6	0,24	-0,05	0,10	0,34	0,39	0,10	-0,01	-0,05	-0,31	-0,51	-0,58	-0,65	-0,66	-0,61	-0,53	-0,47	-0,27	-0,04	-0,01	0,21	0,52	0,54	0,56	0,55
Caixa d'água 4	85,75	294,6	0,07	-0,08	0,04	0,28	0,39	0,18	0,03	-0,07	-0,33	-0,55	-0,60	-0,58	-0,69	-0,60	-0,51	-0,53	-0,30	-0,07	0,02	0,32	0,56	0,57	0,50	0,39
Carilhão	74,95	257,8	0,02	-0,07	-0,01	0,17	0,27	0,09	0,03	-0,06	-0,23	-0,54	-0,62	-0,55	-0,64	-0,57	-0,49	-0,54	-0,23	-0,05	0,04	0,27	0,54	0,56	0,49	0,33
Caixa d'água 3	66,85	221,0	-0,03	-0,06	-0,05	0,09	0,18	0,00	0,01	-0,04	-0,17	-0,54	-0,63	-0,53	-0,58	-0,53	-0,46	-0,55	-0,17	-0,02	0,03	0,22	0,53	0,57	0,47	0,28
Caixa d'água 2	58,75	221,0	-0,03	-0,06	-0,05	0,09	0,18	0,00	0,01	-0,04	-0,17	-0,54	-0,63	-0,53	-0,58	-0,53	-0,46	-0,55	-0,17	-0,02	0,03	0,22	0,53	0,57	0,47	0,28
Caixa d'água 1	50,65	221,0	-0,03	-0,06	-0,05	0,09	0,18	0,00	0,01	-0,04	-0,17	-0,54	-0,63	-0,53	-0,58	-0,53	-0,46	-0,55	-0,17	-0,02	0,03	0,22	0,53	0,57	0,47	0,28
Parada de segurança 2	42,55	257,8	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01	0,01	-0,05	-0,04	-0,09	-0,14	-0,26	-0,34	-0,35	-0,38	-0,31	-0,25	-0,24	-0,07	0,03	0,12	0,22	0,33	0,32	0,17	0,04
Vox Patris	31,75	294,6	-0,04	-0,04	-0,03	-0,05	0,00	-0,05	-0,01	-0,07	-0,16	-0,31	-0,49	-0,51	-0,49	-0,41	-0,40	-0,28	-0,07	0,13	0,23	0,26	0,32	0,26	0,09	-0,04
Parada de segurança 1	20,95	294,6	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,08	0,04	-0,01	-0,07	-0,16	-0,35	-0,56	-0,58	-0,45	-0,26	-0,40	-0,30	0,07	0,28	0,41	0,44	0,41	0,28	0,07	-0,01
Praça superior	10,15	216,6	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,01	-0,07	-0,16	-0,35	-0,56	-0,58	-0,45	-0,25	-0,40	-0,29	0,08	0,28	0,41	0,45	0,42	0,29	0,07	0,00
Mezanino	5,07	138,4	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,01	-0,07	-0,16	-0,35	-0,56	-0,58	-0,45	-0,25	-0,40	-0,29	0,08	0,28	0,41	0,45	0,42	0,29	0,07	0,00
Térreo	0,00	69,2	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,09	0,04	-0,01	-0,07	-0,16	-0,35	-0,56	-0,58	-0,45	-0,25	-0,40	-0,29	0,08	0,28	0,41	0,45	0,42	0,29	0,07	0,00

Tabela 3b - Coeficientes de força (Cy-pav) parciais por pavimento - AFIPE - CAMPANÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO.

Pavimento	Cota arquitetônico [m]	Área referência [m²]	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°
Telhado	121,40	369,6	0,05	0,06	0,13	0,18	0,22	0,26	0,25	0,23	0,16	0,11	0,04	0,01	-0,06	-0,10	-0,12	-0,18	-0,21	-0,23	-0,22	-0,18	-0,13	-0,06	0,00	0,01
Cobertura	116,85	129,6	-0,10	-0,01	0,08	0,35	0,39	0,55	0,72	0,70	0,51	0,41	0,38	0,14	-0,01	-0,13	-0,32	-0,36	-0,48	-0,71	-0,74	-0,56	-0,43	-0,37	-0,30	-0,14
Mirante	107,35	276,9	-0,10	-0,01	0,08	0,35	0,39	0,55	0,72	0,70	0,51	0,41	0,38	0,14	-0,01	-0,13	-0,32	-0,36	-0,48	-0,71	-0,74	-0,56	-0,43	-0,37	-0,30	-0,14
Quarteto	96,55	294,6	-0,01	-0,02	0,14	0,45	0,64	0,77	0,88	0,86	0,70	0,57	0,48	0,18	-0,01	-0,12	-0,41	-0,52	-0,68	-0,83	-0,87	-0,75	-0,62	-0,47	-0,32	-0,08
Caixa d'água 4	85,75	294,6	-0,03	-0,03	0,02	0,32	0,55	0,73	0,90	0,87	0,66	0,58	0,55	0,33	0,02	-0,21	-0,52	-0,55	-0,63	-0,81	-0,86	-0,66	-0,62	-0,55	-0,40	-0,16
Carilhão	74,95	257,8	-0,01	-0,02	-0,03	0,18	0,46	0,67	0,78	0,76	0,62	0,56	0,54	0,32	0,04	-0,18	-0,57	-0,54	-0,61	-0,76	-0,78	-0,62	-0,62	-0,54	-0,38	-0,09
Caixa d'água 3	66,85	221,0	0,02	-0,02	-0,06	0,11	0,38	0,62	0,66	0,66	0,59	0,56	0,53	0,30	0,05	-0,14	-0,61	-0,55	-0,59	-0,70	-0,69	-0,59	-0,60	-0,53	-0,35	-0,01
Caixa d'água 2	58,75	221,0	0,02	-0,02	-0,06	0,11	0,38	0,62	0,66	0,66	0,59	0,56	0,53	0,30	0,05	-0,14	-0,61	-0,55	-0,59	-0,70	-0,69	-0,59	-0,60	-0,53	-0,35	-0,01
Caixa d'água 1	50,65	221,0	0,02	-0,02	-0,06	0,11	0,38	0,62	0,66	0,66	0,59	0,56	0,53	0,30	0,05	-0,14	-0,61	-0,55	-0,59	-0,70	-0,69	-0,59	-0,60	-0,53	-0,35	-0,01
Parada de segurança 2	42,55	257,8	0,02	-0,01	-0,04	0,01	0,16	0,64	0,67	0,67	0,57	0,46	0,35	0,17	0,02	-0,05	-0,23	-0,38	-0,54	-0,65	-0,60	-0,48	-0,44	-0,40	-0,15	-0,03
Vox Patris	31,75	294,6	0,03	-0,01	-0,03	-0,05	0,26	0,83	0,87	0,88	0,77	0,61	0,49	0,27	0,05	-0,06	-0,21	-0,45	-0,69	-0,79	-0,76	-0,68	-0,68	-0,54	-0,18	-0,04
Parada de segurança 1	20,95	294,6	0,02	-0,03	-0,07	-0,09	0,14	0,75	0,91	0,95	0,90	0,84	0,74	0,46	0,12	-0,12	-0,38	-0,65	-0,78	-0,85	-0,78	-0,78	-0,89	-0,70	-0,21	-0,04
Praça superior	10,15	216,6	0,02	-0,03	-0,07	-0,09	0,14	0,75	0,91	0,95	0,90	0,84	0,74	0,46	0,12	-0,12	-0,38	-0,65	-0,78	-0,86	-0,78	-0,78	-0,89	-0,70	-0,21	-0,04
Mezanino	5,07	138,4	0,02	-0,03	-0,07	-0,09	0,14	0,75	0,91	0,95	0,90	0,84	0,74	0,46	0,12	-0,12	-0,38	-0,65	-0,78	-0,86	-0,78	-0,78	-0,89	-0,70	-0,21	-0,04
Térreo	0,00	69,2	0,02	-0,03	-0,07	-0,09	0,14	0,75	0,91	0,95	0,90	0,84	0,74	0,46	0,12	-0,12	-0,38	-0,65	-0,78	-0,86	-0,78	-0,78	-0,89	-0,70	-0,21	-0,04