



Jelmagyarázat:

- | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| meglévő | tervezett | | | | | |
| 132 kV-os oszlopokon vezetett villamosenergia nyomvonal | | | | | | |
| oszloptengelytől mért 19-19 m-es biztonsági sávval | | | | | | |
| 22 kV-os oszlopokon vezetett villamosenergia nyomvonal | | | | | | |
| oszloptengelytől mért 7-7 m-es biztonsági sávval | | | | | | |
| 22 kV-os földben vezetett villamosenergia nyomvonal | | | | | | |
| Transzformátor | | | | | | |
| Kiváltásra kerülő szakasz | | | | | | |
| Módosuló terület | | | | | | |

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.				Munkaszám:	122/2017
KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.				Módosítás:	
1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365 Fax: 489-0366				Tervfázis:	Fejlesztési javaslat
Email: kozmu@kesztervezo.hu				Tervszám:	KF-VIII
Megbízó: Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.				Méretarány:	M=1: 20000
A munka megnevezése: Daruszentmiklós község településrendezési eszközök tervének felülvizsgálata				Dátum:	2019. január
A munkarész megnevezése: Közmű és elektronikus hírközlés: Települési villamosenergia-ellátó hálózat					
Tervezők: Szilóczy Bálint		Szakági vezető tervező: Szakági vezető tervező: Hanczár Zoltán		Ügyvezető: Hanczár Zoltán	
Zsinai György		Biró Attila			
Hanczár Gábor		Biró Szabolcs			
Herczék Eszter		Tóth Gábor			
MK: 01-2456, TV-T, TE-T, TH-T		MK: 01-2418, TV-T, TE-T, TH-T			