

日次点検レポート

顧客名: サンプル株式会社
期間: 2025/3/24
報告日: 2025/3/24

点検概要

点検実施件数: 1件
点検実施日: 2025/3/24
点検担当者: システム管理者

機器点検結果

機器	点検項目	結果	備考
不明	【NetVault（帯広市AcrocityV3バックアップ）の確認】「定期ジョブ」項目の警告、エラーが0件であることを確認する。	NG	
不明	システム状態ランプがオレンジ色に点灯していないこと	NG	
不明	システム状態ランプがオレンジ色に点灯していないこと	NG	
不明	システム状態ランプがオレンジ色に点灯していないこと	NG	
不明	システム状態ランプがオレンジ色に点灯していないこと	NG	
不明	「オンライン運転中」「負荷状態」「バッテリー充電／商用電源電圧」ランプのみ点灯していること	NG	
不明	「オンライン運転中」「負荷状態」「バッテリー充電／商用電源電圧」ランプのみ点灯していること	NG	
不明	「オンライン運転中」「負荷状態」「バッテリー充電／商用電源電圧」ランプのみ点灯していること	NG	
不明	「オンライン運転中」「負荷状態」「バッテリー充電／商用電源電圧」ランプのみ点灯していること	NG	
不明	電源表示ランプが緑色で点灯していること	NG	
不明	CSS表示ランプがオレンジ色で点灯・点滅していないこと	NG	
不明	保守ランプがオレンジ色で点灯・点滅していないこと	NG	
不明	ハードディスクステータスランプがオレンジ色で点灯・点滅していないこと	NG	
不明	READYランプが緑色に点滅もしくは点灯していること	NG	
不明	他のランプが点灯していないこと	NG	

異常検出項目

機器	点検項目	日時	点検者
不明	【NetVault（帯広市AcrocityV3バックアップ）の確認】「定期ジョブ」項目の警告、エラーが0件であることを確認する。	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	システム状態ランプがオレンジ色に点灯していないこと	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	システム状態ランプがオレンジ色に点灯していないこと	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	システム状態ランプがオレンジ色に点灯していないこと	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	システム状態ランプがオレンジ色に点灯していないこと	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	「オンライン運転中」「負荷状態」「バッテリー充電／商用電源電圧」ランプのみ点灯していること	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	「オンライン運転中」「負荷状態」「バッテリー充電／商用電源電圧」ランプのみ点灯していること	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	「オンライン運転中」「負荷状態」「バッテリー充電／商用電源電圧」ランプのみ点灯していること	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	「オンライン運転中」「負荷状態」「バッテリー充電／商用電源電圧」ランプのみ点灯していること	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	電源表示ランプが緑色で点灯していること	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	CSS表示ランプがオレンジ色で点灯・点滅していないこと	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	保守ランプがオレンジ色で点灯・点滅していないこと	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	ハードディスクステータスランプがオレンジ色で点灯・点滅していないこと	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	READYランプが緑色に点滅もしくは点灯していること	2025/3/24 9:00:00	システム管理者
不明	他のランプが点灯していないこと	2025/3/24 9:00:00	システム管理者

備考

特記事項なし

