
D-CO 端点的水代谢：气候更凉爽使蒸发消耗更低，本地用水占比更高

D-CO 凉爽端点 1450 MW　AI 取水 20,047 ML/a　·　蒸发 16,364 ML/a



口径与 FigB5a 相同。两域差异主要来自再生水目标份额（0.70 vs 0.45）与冷却负荷。