

1^e aandachtspunten / Handelingsperspectief

- Richt bruggenhoofd in, in een rookvrije en beschermde ruimte (bij hoogbouw minimaal 1 verdieping onder de brand)
- Houdt rekening met logistieke operatie (zie ARO hoogbouw)

Algemeen

Doel van een bruggenhoofd:

- Veilig werkveld voor brandweerpersoneel
- Commandopost voor OvD en bevelvoerders
- Opstelplaats voor brandweereenheden en stand-by ploegen
- controle/registratieplaats voor ademlucht- en inzetijden (bijv. door 116)
 - *bij inzet redvoertuig toewijzen aan andere eenheid (bijv. 120/130).*
- Ademlucht- en materiaaldepot: *brand op hoogte vereist extra logistieke inzet*

Taken eenheden:

110

- BV 110 geeft leiding vanaf bruggenhoofd (m.u.v. controle inzet van ploeg)
 - Communicatie en coördinatie aankomende eenheden
 - Inrichten bruggenhoofd
 - Aanwijzen trappenhuis voor brandbestrijding en trappenhuis voor evacuatie
- 111 en 112 worden ingezet met WBC, aanvalsslangen en ademlucht
 - Verkenning en brandbestrijding.
 - Afleggen 1^e straal vanaf verdeelstuk
- 113 en 114 worden ingezet met WBC, hooligantool+ bijl en ademlucht
 - Ondersteunen inzet 111 + 112, uitvoeren slangmanagement/ deurcontrole/ uitvoeren redding
 - Opbouw voeding van droge blusleiding naar verdeelstuk
- 119 opbouw voeding naar droge blusleiding/ opbouw waterwinning
 - Vangt aankomende brandweereenheden op

120

- Afleggen 2^e straal (veiligheidsstraal) Voeding vindt plaats door 110, denk aan communicatie.

Pompbedieners blijven bij hun voertuig en voeren opdrachten bevelvoerders uit!!

Redvoertuig

- redt slachtoffers binnen bereik van het redvoertuig,
- blussing van brand van buiten
- biedt ondersteuning van het bruggenhoofd

Veilig optreden

Locatie van een bruggenhoofd:

1 verdieping onder de brand in een rookvrije en beschermde (brandscheiding) ruimte

Uitzondering:

- Alleen op de verdieping van de brand als de ruimte voldoende beschermd is (brandwerende constructie) en
- niet bedreigd wordt door de brand.

Coördinatie

- De eerste bevelvoerder (110) heeft de coördinatie vanaf bruggenhoofd.
- Wijs bij aankomst expliciet een trappenhuis aan voor brandbestrijding en een trappenhuis voor redding & evacuatie (*geen inzet met slangen ter voorkoming van rookverspreiding*).
- De OvD (100) kan dit overnemen als een 2e OvD (200) ter plaatse is.
 - *1e OvD heeft de algehele leiding over de inzet vanuit de lobby/ begane grond tot een 2e OvD ter plaatse is, daarna verplaatst de 1e OvD zich naar het bruggenhoofd*
- Overweeg inzet extra TS voor logistieke aanvoer

Bijzonderheden

- Start eerst met blussen als snel een knockdown kan worden gecreëerd.
 - Dit betekent dat water direct op het vuur zorgt voor betere omstandigheden.
 - Maak voor deze inschatting gebruik van de vuistregels voor het koelend vermogen!!
- Redvoertuig kan ingezet worden als (extra) blusleiding (<30 m.)
- Pas in eerste instantie deurcontrole toe (anti-ventilatie).
- Houdt rekening met winddruk op de gevels; fenomeen wind driven fire

Document:	A_12003_00_V4_0_Bruggenhoofd	@ ARO Oost 5	
Opgesteld:	Oost 5	Disclaimer: Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden en heeft uitsluitend een informatief karakter	