แบบตรวจความปลอดภัย สภาพลิฟท์ขนของ ก่อนการใช้งาน

ลงชื่อหัวหน้างาน

ฝ่าย/แผนก____รหัสลิฟท์. Salee Colour" วันที่ ลำคับ รายการที่ตรวจ วิธีการตรวจสอบ หมายเหตุ ที่ กดปุ่มควบคุมที่ละปุ่ม เมื่อปล่อย ปุ่มบังคับ มือปุ่มไม่ค้าง ปุ่มไม่แตกชำรุค สามารถหยุคการทำงานของลิฟท์ ได้หรือไม่ สภาพปุ่มไม่แตกหรือ ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ตรวจเช็คธรณีประตู จะต้องไม่มี ประตูทางเข้า เศษวัสดุ ประตูลิฟท์ ตรวจเช็กพื้นที่หน้าลิฟท์ 2 ตรวจเช็คบานประตูลิฟท์ บานประตูลิฟท์ ตรวจเช็คระบบ SENSOR รอยเชื่อม สลัก ตรวจเชิคว่ามีรอยเชื่อมต่อ ตรวจเชิ่คสภาพเกลียวและหมุดย้ำ เกลียว แป้น ตัวโครงสร้างสิฟท์ เกลียวและหมุด สภาพทั่วไป 3 เวลาลิฟท์ขึ้นต้องไม่มีเสียงคัง สภาพเสียง และ ไม่มีการการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ การสั่นสะเทือน มีสลิงยึคโยงทั้ง 2 เส้นไม่ขาคเส้น สลิงชุดควบคุม สลิงยึด โยงชุด ใดเส้นหนึ่ง ควบคุม ต้องไม่ชำรุค/สายไฟขาครุ่งริ่งไม่ สายให สภาพสายไฟ เรียบร้อย 5 สวิทซ์ควบคุม ตรวจเช็คระบบเตือนไฟแสงสว่าง ไฟแสงสว่าง ระบบเคือน มีป้ายเตือนบอกพิกัดติดที่ตัวถิฟท์ ป้ายเตือน ป้ายเครื่องหมายเตือนห้าม โดยสาร เครื่องหมายเตือน ลงชื่อผู้ตรวจ