

บันทึกการตรวจสอบ Rack ประจำเดือน

☐ บ.สาส์ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

☐ บ.โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด

☐ บ.คอมโพสิต เอเชีย จำกัด

วัน/เดือน/ปีที่ตรวจสอบ เวลา ตรวจสอบ RACK ผู้ตรวจสอบ

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; text-align: center;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 50px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 50px; margin: 5px;"> ตรวจสอบน็อต สลัก ยึด คาน และเสา Rack </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; text-align: center;">B</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 50px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 50px; margin: 5px;"> ตรวจสอบการดกกันชน Rack (เหล็กต้องไม่เอียง เอนหรือนูน) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; text-align: center;">C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 50px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 50px; margin: 5px;"> ตรวจสอบคานน้ำหนัก (ต้องไม่บิด งอ แอน) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; text-align: center;">D</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 50px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 50px; margin: 5px;"> ตรวจสอบพลักยึดเสา Rack (น็อตยึดไม่หลุด หายหรือคลาย) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; text-align: center;">E</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 50px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 50px; margin: 5px;"> ตรวจสอบสตั๊ปเปอร์กัน ชน rack (น็อตยึดต้องไม่ หลุด) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; text-align: center;">F</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 50px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 50px; margin: 5px;"> ตรวจสอบน็อตยึด Rack และตรวจสอบเสา Rack </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; text-align: center;">G</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 50px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 50px; margin: 5px;"> ตรวจสอบลูกกลิ้ง รับ น้ำหนักวัตถุตบ (ต้องหมุน และไม่บวม) </div>
--	--	---	---	--	--	---

หมายเหตุ หลังจากตรวจสอบส่งเอกสารให้จปว. ทุกเดือน

ทำเครื่องหมายการตรวจสอบ ✓ , X ลงในช่อง

✓ ปกติ

X ผิดปกติ ที่จุด.....สิ่งที่พบ.....

วิธีการตรวจสอบ เสา คาน ให้ใช้เหล็กที่มีความตรงทาบเพื่อวัดการ โค้งงอของเหล็ก

การตรวจสอบสตั๊ปเปอร์ พลักยึด Rack ต้องไม่คลายตัว หรือหลุดหาย

ตรวจสอบลูกกลิ้งต้องโดยใช้มือหมุนต้องหมุนได้คล่องตัว

กรณี ตรวจสอบผิดปกติหัวหน้างาน เขียนใบแจ้งซ่อมส่งให้หน่วยงานวิศวกรรมเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

หัวหน้างาน.....รับทราบ